



Lipusz, dnia 01.04.2019 r.

RG.271.3.2019.KD.1

dot.: Numer ogłoszenia: 523057-N-2019, data zamieszczenia: 18.03.2019 r. umieszczone na portalu UZP.

Przetarg nieograniczony pn. „Rozbudowa infrastruktury kajakowej na terenie Gminy Lipusz w ramach projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda”

W odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SIWZ poniżej przedstawiam zadane pytania wraz z odpowiedziami.

1. czy w przypadku rozbieżności opisu zakresu pomiędzy SIWZ a PFU, należy przyjmować zakres określony w SIWZ czy PFU.

Ad. 1 Należy przyjmować zakres określony w SIWZ. PFU stanowi doszczegółowienie zakresu określonego w SIWZ.

2. czy w lokalizacji nr 5 "Przystań kajakowa w Lipuszu", dopuszczacie Państwo zmianę lokalizacji przewidzianych do rozbudowy pomieszczeń sanitarnych ? Wiązało by się to całkowitym wyburzeniem istniejących sanitariatów i budową nowych. Sugerujemy dopuszczenie takiej zmiany z powodu odległości do mediów (woda, kanalizacja, sieć elektryczna) oraz z powodu fatalnego stanu technicznego istniejących sanitariatów.

Ad. 2 Nie przewidujemy zmiany lokalizacji.

3. w lokalizacji nr 2 "Przenoska w Papierni", usytuowanie zejścia na schody i ciąg pieszy w kierunku kładki do wodowania kajaków, zostało zaprojektowane w miejscu gdzie występują żelbetowe bariery drogowe. Ponadto taka trasa ciągu pieszego obciążona jest niekorzystnymi warunkami związanymi z rzędnymi wysokościowymi. Czy dopuszczacie Państwo przeniesienie w/w zejścia na koniec bariery drogowej ?

Ad. 3 Zejście musi zostać wykonane w planowanym miejscu.

4. w lokalizacji nr 4 zarówno schody i ciąg pieszy jak i ogrodzenie przebiegają przez ogrodzoną działkę . Czy mamy do wyceny wkalkulować rozebranie i przeniesienie istniejącego ogrodzenia ?

Ad. 4 Należy wliczyć w kosztach zadania rozebranie i przeniesienie istniejącego ogrodzenia.

WOJT

mgr Mirosław Ebertowski