

Lipusz, dnia 23.12.2020 r.

Gmina Lipusz  
ul. Wybickiego 27  
83-424 Lipusz

**Numer ogłoszenia: 766389-N-2020 z dnia 2020-12-14 r. data zamieszczenia: 14.12.2020 r.  
umieszczone na portalu UZP.**

Znak sprawy: RG.271.21.2020

## Wykonawcy

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy”**

Pytania w sprawie treści i żądań zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

**1. Prosimy o podanie numerów działek, dla których należy wykonać przyłącza wod-kan w msc. Lipusz, ponieważ w dokumentacji zaprojektowano 30 przyłączy wod-kan do posesji, natomiast zakres określony w SIWZ obejmuje 13 przyłączy.**

Ad.1. Działki nr geodezyjny obręb Lipusz:

1518,1521,1522,1523,1524,1531,1532,1535,1536,1537,1539, 1540,1541

**2. Prosimy o potwierdzenie, że przepompownie przydomowe zaprojektowane dla msc. Lipusz nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.**

Ad.2 Zamawiający potwierdza powyższe

**3. Czy Zamawiający posiada badania geologiczne gruntu, jeżeli tak, to prosimy o ich udostępnienie.**

Ad.3 W załączeniu

**4. Czy na terenie objętym przedmiotem zamówienia występują tereny nawodnione, dla których należy zastosować igłofiltry, jeżeli tak to w jakich ilościach?**

Ad.4 Badania geotechniczne nie wykazały występowania wód gruntowych ani sączeń na trasie robót objętych zamówieniem. Niemniej jednak wyniki dokumentacji geotechnicznej odnoszą się do określonych miejsc, pory roku i czasu prowadzenia badań. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia innych warunków geotechnicznych niż przedstawione w dokumentacji geotechnicznej. W przypadku wystąpienia innych warunków niż te, określone w opinii, Wykonawca powinien stosować wszelkie rozwiązania techniczne i materiałowe oraz sprzętowe i organizacyjne zapewniające prowadzenie robót budowlanych w wykopie odwodnionym w celu skutecznej realizacji przedmiotu zamówienia. Po stronie wykonawcy jest ocena wpływu ewentualnego odwodnienia wykopu na obiekty znajdujące się w zasięgu oddziaływania leja depresji.

**Z up. WÓJTA GMINY**

  
**Marek Klusa**  
**Z-CA WÓJTA GMINY**