



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2007-2013

Nowa Karczma, 13.02.2015r.

ZP.27.1.3.3.2015

## Wyjaśnienia i zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

### **„ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PARKU WIEJSKIEGO ZE SKWEREM Z FONTANNĄ W NOWEJ KARCZMIE”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### **ZAPYTANIE NR 1**

Czy na drodze dojazdowej do parku z nawierzchni bitumicznej po sfrezowaniu istniejącej nawierzchni należy ułożyć nową nawierzchnię na istniejących płytach drogowych. Czy należy przyjąć rozbiórkę płyt i wykonanie nowej podbudowy? W przypadku konieczności wykonania rozbiórki i wykonania nowej podbudowy prosimy o zmianę przedmiarów.

#### **WYJAŚNIENIE NR 1**

Należy przyjąć nową nawierzchnię na istniejących płytach drogowych.

#### **ZAPYTANIE NR 2**

Według projektu na drodze dojazdowej do parku konieczne jest poszerzenie i wyrównanie z mieszanki mineralno-bitumicznej. Brak tych pozycji w przedmiarze.

#### **WYJAŚNIENIE NR 2**

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia obowiązującą strony formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe brutto, a przedmiar robót, dołączony do SIWZ jest dokumentem pomocniczym i dookreślającym. Ponadto za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. W związku z powyższym w wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić wykonanie niezbędnych robót.

#### **ZAPYTANIE NR 3**

Według dokumentacji należy wykonać dwa zestawy skrzynek rozsączających. Brak w przedmiarach ilości skrzynek w kompletach.

#### **WYJAŚNIENIE NR 3**

Przedmiot zamówienia nie obejmuje skrzynek rozsączających, gdyż występują w części dokumentacji projektowej nieujętej w zakresie tego postępowania.

#### **ZAPYTANIE NR 4**

Prosimy o zamieszczenie rysunków technicznych dotyczących fontanny.

#### **WYJAŚNIENIE NR 4**

Fontanna jest gotowym wyrobem prefabrykowany, w związku z tym zamawiający nie udostępnia rysunków technicznych.

#### **ZAPYTANIE NR 5**

Prosimy o zamieszczenie edytowalnej wersji planu zagospodarowania (plik w \*.dwg)

#### **WYJAŚNIENIE NR 5**

Powyższe zapytanie nie odnosi się do treści SIWZ.

### ZAPYTANIE NR 6

Prosimy o określenie kolorystyki koski betonowej.

### WYJAŚNIENIE NR 6

Chodniki – odcienie czerwonego lub brązu o nawierzchni płukanej, jezdnia i zatoka – kolor grafit (nie szary)

### ZAPYTANIE NR 7

Prosimy o zamieszczenie rysunków przykładowych ławek i koszy na śmieci.

### WYJAŚNIENIE NR 7

Przykładowy rysunek ławki



Przykładowy rysunek kosza na śmieci



### ZAPYTANIE NR 8

Prosimy o przykładowe rys. fontanny jaką należy wykonać. Na podstawie opisu, wykonawca nie jest w stanie rzetelnie sporządzić wyceny.

### WYJAŚNIENIE NR 8

Wymagania dla fontanny:

- zabezpieczenie hydrofobowe piaskowca,
- element centralny na postumencie z dyszą wielostrumieniową w całości wykonanej z mosiądzu,
- instalacja wodna w całości wykonana z miedzi i mosiądzu,
- trzy reflektory podwodne ze stali szlachetnej umieszczone w kamiennej oprawie (stylem dopasowane do fontanny),
- instalacja elektryczna szczelna, transformator bezpieczeństwa.

Przykładowy rysunek fontanny



### ZAPYTANIE NR 9

Prosimy także o podanie parametrów i producenta pompy dla obsługi fontanny. Wg opisu wykonawca ma przyjąć pompę wg wytycznych producenta fontanny.

### WYJAŚNIENIE NR 9

Wymagania dla pompy:

- wydajność – 10 000 l/h,
- wysokość podnoszenia słupa wody – 250 cm,
- korpus pompy, kosz ssawny, osłona i obudowa silnika ze stali nierdzewnej,
- wał ze stali nierdzewnej,
- podwójne uszczelnienie mechaniczne.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie
2. [www.bjp.nowakarczma.pl](http://www.bjp.nowakarczma.pl)