

RRG.272.1.1.3.2018.RJ

Nowa Karczma, 23.01.2018 r.

WYJAŚNIENIA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**„POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W NOWEJ KARCZMIE”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIE NR 1

Jaka wysokość współczynnika przenikania ciepła dla okien powinna zostać osiągnięta? W zestawieniu stolarki okiennej określona jest na poziomie 1,3 (Wm2K), w specyfikacji technicznej 1,1 (Wm2K), natomiast w dodatkowych wymaganiach dla materiałów budowlanych 0,9 (Wm2K).

WYJAŚNIENIE NR 1

Należy przyjąć współczynnik przenikania ciepła na poziomie nie mniejszym niż 0,9 W/(m²K).

ZAPYTANIE NR 2

Czy okna w pasie tynku mozaikowego, które mają mieć kolor antracytowy, powinny mieć kolor antracyt na zewnątrz i wewnątrz, czy tylko na zewnątrz, zaś w środku biały?

WYJAŚNIENIE NR 2

Okna w pasie tynku mozaikowego powinny mieć kolor antracyt na zewnątrz, zaś od środka kolor biały.

ZAPYTANIE NR 3

Proszę o podanie szerokości dla parapetów wewnętrznych aglomarmurowych.

WYJAŚNIENIE NR 3

Należy uwzględnić parapety wewnętrzne o szerokości od 30 do 35 cm

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Do wiadomości:

1. Wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie

Miejsce publikacji:

1. www.bip.nowakarczma.pl

Z poważaniem

WÓJT

Andrzej Pollak