

Nowa Karczma, dnia 08-12-2015r.

K.GK.7021.65.2015

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Słoneczna 39a
83-021 Wiślina

Dotyczy: wydania warunków technicznych na przebudowę sieci wodociągowej w działkach o nr geodezyjnym **151/1, 217/71, 657, 658** w miejscowości **Lubań**, gm. Nowa Karczma

Sieć główną wodociągową zaprojektować z rur PE Ø 110 PN 10 atm. poprzez włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z rur PVC Ø 90 ułożonej na działce o nr geodezyjnym 151/1. Włączenie do istniejącej sieci zaprojektować z zasuwą odcinającą.

Planowane przyłącza zaprojektować i wykonać z rur PE min. Ø 40 PN 10 atm poprzez przebudowę istniejących przyłączy do granicy nieruchomości. Trasę sieci i przyłączy z tworzyw sztucznych oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru białe – niebieskiego z zatopioną wkładką metalową. Zasuwy po montażu należy obrukować betonem o wymiarach 50x50cm i oznaczyć tabliczką informacyjną.

Inne niezbędne uzbrojenie sieci oraz średnicę sieci rozdzielczych dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi projektowania i eksploatacji sieci wodociągowych.

W trakcie budowy sieci wodociągowej należy całość geodezyjnie zinventaryzować. Jest to warunek do **odbioru technicznego sieci i przyłączy**, który wykonuje eksploatator sieci wodociągowej.

Rurociąg należy ułożyć na głębokości 1,60m zachowując wymagane odległości względem innych obiektów i urządzeń.

Jednocześnie informujemy, iż projekt powinien zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe oraz oświadczenia potwierdzające możliwość przejścia wodociągu przez grunty zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

Wszystkie koszty związane z tą inwestycją pokrywa inwestor.

K I E R O W N I K
Referatu planowania przestrzennego,
gospodarki komunal. i ochr. środowiska


Wojciech Bronk

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.
2. A/a.

Sporządziła: Agnieszka Aszyk