

Nowa Karczma, dnia 02-12-2015r.

**EcoTech Sp. z o.o. Sp. K.**  
**ul. Słoneczna 39a**  
**83-021 Wiślina**

Dotyczy: wydania warunków technicznych na budowę sieci kanalizacji deszczowej na działkach o nr geodezyjnym 151/1, 165, 173, 657, 658 w obrębie geodezyjnym **Lubań**, gm. Nowa Karczma


Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektować i wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych, o jednolitej ścianie, gładkich typu ciężkiego „S” (SN8) SDR 34 z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury oraz uszczelkami wargowymi w przypadku kształtek. Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych Ø 630 oraz betonowe Ø1000 i Ø1200. Wpusty uliczne z osadnikiem min 1,0m, wiadrem podwieszanym poniżej nasady oraz z pierścieniem odcciążającym i przykryte kratką ściekową.

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zaprojektować do rzeki Leniwki na działkach o nr geodezyjnym 151/1, 165 i 173 oraz do gruntu poprzez skrzynki retencyjno-rozsączające na działce o nr geodezyjnym 658. Na odprowadzanie w/w wód w sytuacji konieczności należy uzyskać odpowiednie pozwolenie wodnoprawne.

Sieć poprowadzić w miarę możliwości w drogach gminnych. W przypadku konieczności przejścia przez działki stanowiące własność osób trzecich należy uzyskać pisemne zgody właścicieli na etapie projektowania.

System projektowanej kanalizacji oraz poszczególne elementy na terenach przedmiotowych działek zaprojektować odpowiednio do istniejącego obciążenia od pojazdów samochodowych i zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w odrębnych przepisach.

Wszystkie koszty związane z tą inwestycją pokrywa Inwestor.

**K I E R O W N I K**  
Referatu planowania przestrzennego,  
gospodarki komunal. i ochr. środowiska  
  
.....  
**Wojciech Bronk**

**Otrzymują:**

1. Wnioskodawca
2. A/a

---

*Sporządziła: Agnieszka Aszyk*