



oznaczenie fazy zasilającej L1
moc znamionowa oprawy 110W

slup stalowy h=8m wraz z
fundamentem, wyposażony w tabliczkę
rozdzielczą z gniazdem bezpiecznika
topikowego (bezpiecznik gG2A), górna
średnica słupa przystosowana do
montażu oprawy z uchwytem Ø60

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na
źródła światła LED, obudowa aluminium
wtryskiwane wysokociśnieniowo IK09, IP66,
klosz szyba hartowana, montaż na słupach
lub wysięgnikach o średnicy 42-60mm,
zakres temperatury pracy: -35°C ... +45°C,
temperatura barwowa 4000 K

oznaczenie słupa
10/1 numer grupy
numer słupa
uziom pionowy pograżany w gruncie, pręt
stalowy ocynkowany Ø16mm, min. 0,5m od
fundamentu słupa



ul. Nałkowskiej 1
77-100 Bytów
tel./fax. 822 46 08
kom. 603 371 513

INWESTOR: Gmina Nowa Karczma ul. Kościarska 9, 83-404 Nowa Karczma		
TEMAT: Przebudowa drogi gminnej 188001G Lubań - Nowy Barkoczyn dz. nr 5/2, 55, 79/2, 79/3, 365 ob. Nowy Barkoczyn; dz. nr 657, 658 ob. Lubań.		
PROJEKTANT: mgr inż. Marcin Walejewski upr. bud. nr POM/0009/PWOE/11	podpis	DATA: grudzień 2016
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Jakub Łaziński upr. bud. nr POM/0015/PWOE/15	podpis	SKALA -
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT ZASILANIA OŚWIETLENIA		Rys. nr 2