



Gmina Nowa Karczma

83 – 404 Nowa Karczma, ul. Kościerska 9

Tel. (0-58) 687-71-27

www.nowakarczma.pl

Nowa Karczma, 28-02-2020 r.

RRG.272.1.1.2020.RJ

WYJAŚNIENIA
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRABÓWKO
POZA GRANICAMI AGLOMERACJI UJĘTEJ W KPOŚK”**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIE NR 33

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu inwestycja na odcinku od PS9 - B9 realizowana będzie w drodze o nawierzchni asfaltowej. Czy w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić cięcie, rozbiórkę, utylizację oraz odtworzenie nawierzchni ?

WYJAŚNIENIE NR 33

Należy uwzględnić cięcie, rozbiórkę, utylizację nawierzchni asfaltowej w pasie prowadzonych prac. W ramach odtworzenia należy wykonać nawierzchnię z kruszywa łamanego zgodnie z działem 3 przedmiaru robót.

ZAPYTANIE NR 34

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu tłoczni PS3 i PS9 jest zaprojektowana sieć wodociągowa zakończona hydrantem na terenie w/w tłoczni. Czy w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić te pozycje ?

WYJAŚNIENIE NR 34

Należy uwzględnić sieć wodociągową i hydranty dla tłoczni PS3 i PS9.

ZAPYTANIE NR 35

Proszę o podanie parametrów technicznych agregatów prądotwórczych.

WYJAŚNIENIE NR 35

Zgodnie z wyjaśnieniem nr 24.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

Do wiadomości:

1. Wykonawcy, którzy zwrócili się o wyjaśnienie

Miejsce publikacji:

1. www.bip.nowakarczma.pl

W G J T
Andrzej Pollak