

GMINA BESKO

ul. Podkarpacka 5

38-524 Besko

tel/fax 134673061/134673520

emeil ug@besko.pl

strona internetowa www.besko.pl

REGON 370440726

NIP 687-17-83-988

Znak sprawy: SR.271.3.2012

Besko, 2012-02-24

Wyjaśnienia SIWZ

Budowa budynku administracyjno – technicznego w Besku nr działki 2158/5

W przedmiarze robót instalacyjnych w pozycji 60 uwzględniono montaż kotła gazowego – w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje się wykonania instalacji gazowej.

Pozycja kosztorysowa 61 roboty budowlane - drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu – wrota garażowe podnoszone z automatyką (np. na pilota) ocieplone , segmentowe. 3 szt. np. NITUS lub o podobnych parametrach 54 m² - do wyliczenia należy przyjąć w jednych wrotach drzwi serwisowe.

Pozycja kosztorysowa 153 robót budowlanych – zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm- należy przyjąć 2,5386 tony

W załączeniu do powyższych wyjaśnień plik z przedmiarem - roboty budowlane pozycje od 128 do 144 w uzupełnieniu przedmiaru załączonego do odpowiedzi na pytania z dnia 23.02.2012r.

Wójt Gminy Besko
Mariusz Bałaban