



Rura ochr. typu ARROT
DN 150mm dla śred. napięcia
DN 110mm dla nisk. napięcia

Kabel elektryczny

Podkładki drewniane

Pod istn. uzbrojeniem gruntu
przy zsypanywaniu zagęścić
szczególnie starannie

ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY				Zadanie Inwestycyjne	
"IWRA" - KOŚCIAN				SIEĆ WODOCIĄGOWA	
Projektował	R. OWSIANKOWSKI	21/0/90 Pw	11.2009	Miejscowość	SZOŁDRY
Opracował	Joanna FELSKA		11.2009	Obiekt	SIEĆ WODOCIĄGOWA
Opracował				Treść rys.	Skala
Imię i nazwisko		Nr upraw.	Data	Podpis	
Branża		sanitarna		MIEJSCE SKRZYŻOWANIA	
				Nr rys.	5