

Czempin, dnia 21.08.2018 r.

FZ.271.2.36.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla zadania „Wykonanie, dostawa i postawienie demontowalnej (przenośnej) trybuny sportowej na boiska Uczniowskiego Klubu Sportowego „AS” Czempin.” prowadzonego przez Gminę Czempin w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

W związku z przesłanym zapytaniem dotyczącym ww. zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi


Zapytanie:

Jakie wymiary powinny mieć krzeselka SO 05, ponieważ standardowy wymiar ma 365 x 430 mm. Na rysunku technicznym jest konstrukcja z profilu 50 x 50 mm, jaka ma być gruba ścianka? Czy konieczna jest barierka na górnej trybunie z profilu 50 x 50 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość montażu krzesłek o wymiarach minimalnych 365 x 430 mm. Ścianka powinna mieć grubość minimum 2 mm. Ponadto barierka na górnej trybunie powinna być wykonana z profilu 50 x 50 mm zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Z up. Burmistrza
Andrzej Socha
Zastępca Burmistrza



Sprawę prowadzi:

Joanna Michalska

Tel. 61 28 26 703 wew. 133

j.michalska@ug.czempin.pl

Kierownik Referatu Turystyki Zewnętrznych
i Zamówień Publicznych

Paulina Adamczak
mgr Paulina Adamczak