

Czempin, dnia 3 kwietnia 2019 r.

FZ.271.2.20.2019

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „**Remont szatni stadionu miejskiego w Czempiniu**”, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

W związku z przesłanym zapytaniem dotyczącym ww. zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy w prysznicach i toaletach ma być wykonana izolacja wraz z taśmą przeciwwilgociową pod płytkami?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zastosowania w łazienkach oraz w pomieszczeniach pryszniców zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej pod płytkami.

Z up. Burmistrza
Andrzej Szecha
Zastępca Burmistrza