



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY



KRI/W/07.03...

Wysogotowo, dn. 16.01.2007 r.

Urząd Gminy

ul. 24 Stycznia 25

64-020 Czempień

Warunki Przyłączenia powyżej 10 m³/h

NR 002/CZ/DT/01/2007

PRZYŁĄCZE GAZU DO BUDYNKU

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 10.01.2007

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06.04.2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 105 z dnia 04.05.2004r. poz. 1113)

KRI sp. z o.o. wystawia następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej obiektu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny + oddział przedszkolny

1. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Czempień, ul. Borówko Stare 1

2. Zadeklarowane odbiorniki gazu:

- kuchnia gazowa.....11 kW - 9 szt.
- kocioł gazowy co + cwu.....21 kW - 7 szt.
- kocioł gazowe co.....29 kW - 1 szt.
- zasobnikowy podgrzewacz wody.....17 kW - 1 szt.

3. Miejsce podłączenia gazociągów lub instalacji gazowej do sieci gazowej i jej parametry techniczne, w tym średnica gazociągu:

od gazociągu Dn63x5,8 mm SDR11 PE80 ś/c, ul. Parkowej

4. Zakres niezbędnej budowy lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

gazociągi ś/c Dn125,63

5. Parametry techniczne przyłącza:

przyłącze Dn25x3,0 mm SDR11 PE80 ś/c, L = 10 m

6. Rodzaj paliwa gazowego:

GZ-50

7. Minimalne i maksymalne ciśnienie dostawy i odbioru paliwa gazowego:

minimalne 1,6 [kPa], maksymalne 2,5 [kPa]

8. Wymagania dotyczące dokonywania pomiaru i kontroli dostawy, odbioru paliwa gazowego oraz miejsc zainstalowania układu pomiarowego:

**gazomierz miechowy G-4 Q_{max} = 6 m³/h - 7 szt.w
wentylowanych szafkach metalowych wewnątrz budynku**

**gazomierz miechowy G-6 Q_{max} = 10 m³/h - 1 szt.w
wentylowanej szafce metalowej na zewnętrznej ścianie budynku**

9. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego, w tym minimalne i maksymalne godzinowe, dobowe oraz roczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe:

**minimalne godzinowe Q_h = 0,04 m³/h
maksymalne godzinowe Q_h = 22,0 m³/h
maksymalne dobowe Q_d = 528,00 m³/dobę
maksymalne roczne Q_r = 37 400,00 m³/rok**

10. Minimalne i maksymalne ciśnienie paliwa gazowego w miejscu włączenia:

minimalne 150,00 [kPa], maksymalne 350,00 [kPa]

11. Wymagania dotyczące pomiaru i kontroli dostawy oraz odbioru gazu:
- a) miejsce usytuowania gazomierza:
- W wentylowanych szafkach metalowych wewnątrz budynku 7szt.**
 - W wentylowanej szafce metalowej na zewnętrznej ścianie budynku 1szt.**
- b) typ gazomierza : gazomierz miechowy G-4 $Q_{max} = 6 \text{ m}^3/\text{h} \times 7 \text{ szt.}$
gazomierz miechowy G-6 $Q_{max} = 10 \text{ m}^3/\text{h} \times 1 \text{ szt.}$
12. Wymagania dotyczące rodzaju i posadowienia reduktora:
- wymaga się zastosowania reduktora firmy **ALSI FE25** (ciśnienie robocze 2,0 kPa)
 - **w punkcie redukcyjnym na zewnętrznej ścianie budynku**
13. Granica własności sieci przedsiębiorstwa gazowniczego i instalacji gazowej:
zawór odcinający za reduktorem
14. Zasady korzystania przez odbiorcę z innych źródeł energii w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego:
zgodnie z obowiązującym Prawem Energetycznym (Dz.U. 97.54.348 art.51 ust.3)
15. Wymagania dotyczące stacji gazowej lub rodzaju układu pomiarowego:
punkt redukcyjny II^o o przepustowości $Q = 25 \text{ m}^3/\text{h}$
16. Projektowana wysokość opłaty za przyłączenie do sieci gazowej:
2 479,63 zł (słownie: dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 63/100) + VAT (22%)
- Powyższa opłata naliczana jest zgodnie z taryfą DTA-4212-21(11)/2006/3491/IV/PB zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 sierpnia 2006 r.
17. Dodatkowa opłata za obudowę punktu redukcyjnego wyniesie: **220 zł + VAT (22%)**.
Obudowa jako pomieszczenie techniczne jest własnością odbiorcy i podlega konserwacji przez niego.
18. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej nastąpi po zawarciu umowy o przyłączenie pomiędzy Wnioskodawcą a KRI sp. z o.o. W przypadku budynków wielorodzinnych umowa o przyłączenie zostanie zawarta po zgłoszeniu chęci przyłączenia do sieci gazowej przez co najmniej 50% właścicieli / mieszkańców przedmiotowego budynku.
19. Uprawniony przedstawiciel Firmy KRI sp. z o.o., zgłosi się do Wnioskodawcy ubiegającego się o przyłączenie do sieci, w celu zawarcia umowy przyłączeniowej. W/w umowa określi sposób finansowania i realizacji przyłącza gazowego. Umowa zostanie zawarta po przedłożeniu przez Wnioskodawcę następujących dokumentów:
- warunków przyłączenia
 - tytułu prawnego do korzystania z obiektu - w przypadku współwłasności - zgody współwłaściciela
 - dowodu tożsamości
20. Projektant przyłącza zobowiązany jest do jednoznacznego określenia w projekcie technicznym sposobu włączenia do czynnego gazociągu, niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania takiego włączenia oraz rodzaju i ilości nawierzchni do odtworzenia po wykonaniu przyłącza.
21. Na projektowanym przyłączy należy zastosować kształtkę PE/stal umożliwiającą zmianę rodzaju materiału rury 1,50 m przed **punktem redukcyjnym**.
22. Projekt techniczny należy wykonać na podstawie obowiązujących przepisów, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym.
23. Projektant przyłącza przed uzgodnieniami branżowymi zobowiązany jest uzgodnić projekt pod względem rozwiązań technicznych z KRI sp. z o.o. Wymaga się sporządzenia dokumentacji projektowej w 4-ech egzemplarzach.
24. Warunki przyłączenia sporządzone zostały w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
25. Warunki przyłączenia są ważne przez okres roku od dnia ich wydania. W przypadku rezygnacji, przed upływem roku, z ubiegania się o przyłączenie do sieci gazowej podmiot niezwłocznie informuje o tym przedsiębiorstwo gazowniczne. Opłata za przyłączenie zostanie naliczona zgodnie z Taryfą obowiązującą w dniu podpisania umowy o przyłączenie.
26. Z wydanymi warunkami zapoznałem/am się co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Podpis Wnioskodawcy

SPECJALISTA

Arkadiusz Walczak

BEZPŁATNA INFOLINIA 800 80 70 60
Warunki Przyłączeniowe pow 10 m³/h
Strona 2 z 2

Pracownik ds. Technicznych
Podpis Przedstawiciela KRI sp. z o.o.

A. Walczak
Arkadiusz Walczak

KRI sp. z o.o.
ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznań, 62-081 Przeźmierowo
tel. (061) 664 18 50, fax (061) 664 18 51
http: www.kri.pl e-mail: kri@kri.pl
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XXI Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 000082084 NIP 779-21-30-301 REGON 639803477
Wysokość kapitału zakładowego: 53.800.000,00 PLN – wpłacony w całości
BRE BANK S.A. 55 1140 1124 0000 2093 4700 1001