

ZGK/WK-74/09

### WSTĘPNE WARUNKI TECHNICZNE

na wykonanie podłączenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla części miejscowości Głuchowo do istniejących urządzeń kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głuchowo gmina Czempień.

1. Rodzaj materiałów dla rurociągów
  - grawitacyjnych – PVC dla kanalizacji zewnętrznej
  - tłocznych – PE zgrzewane.
2. Studzienki rewizyjne sieciowe, rozprężne i płuczne
  - betonowe Ø 1000 z włazami D 400 (żeliwo-beton).
3. Studzienki na przyłączach
  - PVC-PE Ø 400 z włazami dostosowanymi do nawierzchni zgodnie z PN-EN 124:2000
4. Przepompownie
  - konstrukcja: polimerobeton
  - ruraż: stal nierdzewna
  - pompy: wirnik jednokanałowy otwarty lub jednokanałowy zamknięty
  - punkt czerpalny wody: w studziencie z PE
  - przed pompownią: krata z tworzywa sztucznego i zasuwą do odcięcia kraty i pompowni.
5. Sterowanie i monitoring
  - zdalny bezprzewodowy do dyspozytorni na oczyszczalni poprzez kontrolę „punktu pracy” pomp.
6. Szczegółowe warunki techniczne zostaną podane na etapie wykonywania projektu technicznego.

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZGK a/a

W załączeniu:

1. Mapy szt. 1

DYREKTOR  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Czempiniu  
mgr inż. Waldemar Duda