

Czempiń, dnia 27.04.2009r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Czempiniu
ul. Polna 2, 64-020 CZEMPIŃ
tel. (0 6 1) 24 26 339
GHP 785-11 63-645 REGON 630723385

ZGK/WK-72/09

WSTĘPNE WARUNKI TECHNICZNE

na wykonanie podłączenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do miejscowości Jasień - Piotrkowice do istniejącej sieci zlokalizowanej w miejscowości Czempiń ul. Kościańskie Przedmieście.

1. Rodzaj materiałów dla rurociągów
 - grawitacyjnych – PVC dla kanalizacji zewnętrznej
 - tłocznych – PE zgrzewane.
2. Studzienki rewizyjne sieciowe, rozprężne i płuczne
 - betonowe Ø 1000 z włączami D 400 (żeliwo-beton).
3. Studzienki na przyłączach
 - PVC-PE Ø 400 z włączami dostosowanymi do nawierzchni zgodnie z PN-EN 124:2000
4. Przepompownie
 - konstrukcja: polimerobeton
 - ruraż: stal nierdzewna
 - pompy: wirnik jednokanałowy otwarty lub jednokanałowy zamknięty
 - punkt czerpalny wody: w studziencie z PE
 - przed pompownią: krata z tworzywa sztucznego i zasuwą do odcięcia kraty i pompowni.
5. Sterowanie i monitoring
 - zdalny bezprzewodowy do dyspozytorni na oczyszczalni poprzez kontrolę „punktu pracy” pomp.
6. Szczegółowe warunki techniczne zostaną podane na etapie wykonywania projektu technicznego.

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZGK a/a

W załączeniu:

1. Mapy szt. 2

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Czempiniu

mgr inż. Waldemar Duda