



JEZDNIA

- kategoria ruchu KR1
- grupa nośności podłoża G2
- wymagana warstwa konstrukcji ze względu na przemarzanie: $h_z = 0,40 \times 0,80 = 0,32 \text{ m}$
- objaśnienia warstw w opisie technicznym-

USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE mgr inż. R. Ruszkiewicz os. Jagellońska 88/B 64-000 Kościan		
Obiekt	Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Czarnikowie	
Inwestor	Gmina Czarnikow	
Nazwa rysunku	SZCZEGÓŁY TECHNICZNE	
Projektant	mgr inż. R. Ruszkiewicz nr ewid. upr. 313/81/Lo	
Skala 1:10	data: lipiec 2009 r.	Rys. nr 5