

Czermin, dnia 11-03-2020

.....  
pieczęćka zamawiającego

## ZAPYTANIE OFERTOWE

.....  
nazwa i adres Wykonawcy

1. Zamawiający Gmina Czermin 140, 39-304 Czermin  
nazwa Zamawiającego

zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej do dz. nr, 559/4 w Czerminie
3. Wymagania dotyczące
- a) Rurociąg podciśnieniowy z rur : PE 90 mm L= 5,0 m
  - b) Studzienka zbiorczo-zaworowe żelbetowe o wym. 1,0 x 1,0 m x 2,05 m wyposażone w zawór podciśnieniowy dz 90 mm ( 1 szt )
  - c) Przewody podciśnieniowe z rur PE 100, SDR 17 łączonych przez zgrzewanie doczołowe
  - d) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
  - e) Termin wykonania zamówienia do 20.03.2020
4. Miejsce i termin złożenia oferty- Urząd Gminy Czermin p. 14 ( sekretariat )  
do 18.04 .2020 r.

Sporządził:

Kilian Magdalena

  
**INSPEKTOR**  
mgr Magdalena Kilian

Podpis pracownika

dokonującego analizy rynku

Zatwierdził:

Z up. WOJTA

  
mgr Bogusław Peret

.....  
SEKRETARZ GMINY

Podpis i pieczęć