

.....
pieczętka zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

.....
nazwa i adres Wykonawcy

1. Zamawiający Gmina Czermin 140, 39-304 Czermin

nazwa Zamawiającego

zaprasza do złożenia ofert na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej:

1a) – dz. ew. 1806, 1808 w Otałęży

1b) – dz. ew. 765 w Woli Otałęskiej

1c) – dz. .e w 1207/1, 1210, 1717 w Czerminie

1d) – dz. ew. 931, 915 w Woli Otałęskiej

2. Opis robót budowlanych :

1a) – dz. ew. 1806, 1808 w Otałęży – Rurociąg podciśnieniowy z rur : PE110 – L=59,0 m ;
PE 90 mm – L=5,0 m

- Studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetowe o wym. 1,0x1,0 m x2,05 m wyposażone w zawór podciśnieniowy dz. 90 mm

- monitoring zaworu podciśnieniowego

1b) - dz. ew. 765 w Woli Otałęskiej – Rurociąg podciśnieniowy z rur : PE 90 mm – L= 2,0 m

- Studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetowe o wym. 1,0x1,0 m x2,05 m wyposażone w zawór podciśnieniowy dz. 90 mm

- monitoring zaworu podciśnieniowego

1c) - dz. .e w 1207/1, 1210, 1717 w Czerminie Rurociąg podciśnieniowy z rur : PE 125mm

L - 67,0 m ; PE 90 mm – L=1,0 m

- Studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetowe o wym. 1,0x1,0 m x2,05 m wyposażone w zawór podciśnieniowy dz. 90 mm

- zasawa odcinająca do zabudowy podziemnej DN 125- 1 szt .

1 d) - dz. ew. 931, 915 w Woli Otałęskiej – Rurociąg podciśnieniowy z rur : PE 90 mm – L= 5,0 m

- Studzienki zbiorczo-zaworowe żelbetowe o wym. 1,0x1,0 m x2,05 m wyposażone w zawór podciśnieniowy dz. 90 mm

- monitoring zaworu podciśnieniowego

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacje) protokoły odbioru

4. Termin wykonania zamówienia do 15 października 2021 r.

5. .Miejsce i termin złożenia oferty- Urząd Gminy Czermin p. 14 (sekretariat) do 03.09.2021r.

Sporządził:

Kilian Magdalena

.....
Podpis pracownika

dokonującego analizy rynku

INSPEKTOR

Zatwierdził:

WOJCIŁ GMINY
Podpis i pieczęć
mgr Sławomir Sidur