

Zat. B-14

## Zbiornicze zestawienie zapotrzebowania wody

Opracowano w Pracowni Projektowej P.P.H. "Eko-Bud-Rol" w Ostrołęce

Numer zadania 68 Zadanie Wodociąg Jankowo-doprojektowanie

Lp.	Konsument	$Q_{srd}$ [ l/d ]	$Q_{maxd}$ [ l/d ]	$Q_{maxh}$ [ l/h ]	$Q_{maxs}$ [ l/s ]	Straty [ l/s ]	Razem [ l/s ]
1	CIEMNIEWO	18 064	25 714	2 625	0,73	0,01	0,74
2	SEWERYNOWO	34 330	48 623	4 978	1,38	0,02	1,41
<b>Razem</b>		52 394	74 337	7 603	2,11	0,04	2,15
5,00% straty na rurociągu		2 620		109	0,03		
<b>Ogółem</b>		55 014	74 337	7 712	2,14		
<b>Zapotrzebowanie na wodę przedsięwzięcia:</b>							
<b>Razem</b>		55 014	74 337	7 712	2,14		
0,00% na potrzeby stacji		0		0	0,00		
<b>OGÓŁEM</b>		55 014	74 337	7 712	2,14		