

Maków Mazowiecki, 17.12.2013r.

PPIS/ZNS/714-26/2013

### OPINIA SANITARNA

Działając na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.U. z 2011r. Nr 212 poz. 1263 ze zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim po zapoznaniu się z **projektem budowlanym sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo, Czerwonka Włociańska – gmina Czerwonka**, opracowanego przez inż. Stanisława Zera

#### uzgadnia w/w projekt w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych pod warunkiem:

1. Przeprowadzenia właściwej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej przed włączeniem do eksploatacji.
2. Uzyskania oceny higienicznej na zastosowanie materiałów i wyrobów do dystrybucji wody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz. 417 ze zm.).

#### UZASADNIENIE

Na wniosek projektanta - Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego EKO-BUD-ROL w Ostrołęce ul. Sienkiewicza 22/6, uzgodniono przedłożony projekt sieci wodociągowej rozdzielczej planowanej do realizacji w miejscowości Janopole, Ciemniewo, Sewerynowo i Czerwonka Włociańska.

Przedmiotowa inwestycja obejmować będzie wykonanie:

- sieci rozdzielczej z przewodów PE 100 SDR Ø 110 mm i 160 mm o łącznej długości 8.764 mb
- nadziemnych hydrantów p.poż
- zasuw i zaworów odcinających zlokalizowanych w skrzynkach zabezpieczonych płytkami betonowymi z odpowiednim oznakowaniem.

Projektowana sieć wodociągowa rozdzielcza stanowić będzie tzw. łącznik awaryjny istniejących sieci grupowych „Czerwonka” i „Jankowo”. Docelowo, po zmodernizowaniu stacji uzdatniania wody w miejscowości Jankowo, wodociągi grupowe zostaną włączone i po ustawieniu ciśnienia wyjściowego w stacjach, stanowić będą jeden współdziałający system wodociągowy.

Do czasu zrealizowania powyższego, nowy odcinek wodociągu włączony zostanie do istniejącej sieci zasilanej ze stacji uzdatniania wody „Czerwonka” i będzie zasilał przyłącza wodociągowe w miejscowości Ciemniewo i Sewerynowo, zaś włączenie do wodociągu grupowego „Jankowo” czasowo odcięte zostanie zasuwą, aby uniemożliwić stały przepływ wody z dwóch wodociągów grupowych.

**Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej projektu budowlanego, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim.**

#### OTRZYMUJĄ:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EKO-BUD-ROL  
07-410 Ostrołęka, ul. Sienkiewicza 22/6
2. Wójt Gminy Czerwonka
3. HKN w/m
4. A/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Makowie Mazowieckim

mgr Lucyna Pilniakowska