

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu informuje, że na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) dokonał obszarowej oceny jakości wody pochodzącej z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz innych podmiotów zaopatrujących w wodę zlokalizowanych na terenie powiatu rawickiego.

Oddział Higieny Komunalnej PSSE w Rawiczu sprawuje nadzór nad jakością wody do spożycia w 22 wodociągach, w tym:

Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

- wodociąg publiczny Rawicz,
- wodociąg publiczny Bojanowo,
- wodociąg publiczny Miejska Górka,
- wodociąg publiczny Słupia Kapitulna,
- wodociąg publiczny Dębno Polskie,
- wodociąg publiczny Zielona Wieś,
- wodociąg publiczny Łaszczyn,
- wodociąg publiczny Izbice,
- wodociąg publiczny Kawcze,
- wodociąg publiczny Trzebosz,
- wodociąg publiczny Zaborowice,
- wodociąg publiczny Rogożewo,
- wodociąg publiczny Sielec Stary,
- wodociąg publiczny Szkaradowo,
- wodociąg publiczny Szymonki,
- wodociąg publiczny Konary,
- wodociąg publiczny Białykał,
- wodociąg publiczny Giżyn.

Inne podmioty zaopatrujące w wodę:

- wodociąg zakładowy Zakład Karny Rawicz,
- wodociąg zakładowy Słupia Kapitulna,

- wodociąg zakładowy Żylice,
- wodociąg zakładowy GOBARTO

Wodociągami tymi zarządza 7 producentów wody:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o. o. Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo,
- Wodociągi Gminne Sp. z o. o. ul. Leśna 42, 63-920 Pakosław,
- Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-tego Stycznia 28, 63-900 Rawicz,
- Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o. o. Żylice 35A, 63-900 Rawicz,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Ubój i Przetwórstwo Indyka Joanna Giżewska-Chrzaszcz Słupia Kapitulna 86, 63-900 Rawicz,
- GOBARTO S.A. zakład Grabkowo, Grabkowo 73, 63-930 Jutrosin.

Lokalizacja wodociągów w poszczególnych gminach przedstawia się następująco:

- | | |
|---------------|-----------------|
| Gmina: Rawicz | - 9 wodociągów, |
| Miejska Górka | - 2 wodociągi, |
| Bojanowo | - 5 wodociągów, |
| Jutrosin | - 5 wodociągów, |
| Pakosław | - 1 wodociąg. |

Wielkość dobowej produkcji wody dostarczanej przez producentów, liczba ludności zaopatrywanej w wodę, sposób uzdatniania wody, przekroczenia badanych parametrów oraz jakość wody na terenie gminy **Rawicz: Bojanowo!**

Producent wody (nazwa, adres)	Eksplloatowany wodociąg	Produkcja wody (m ³ /d)	Liczba zaopatrywanej ludności (tyś.)	Przekr-oczenia para-metrów wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów	Uzdatnianie wody (metody)	Jakość wody na dzień 31.12.2017 r.	Prowadzone postępowania administracyjne, działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie Rynek 12, 63-940 Bojanowo	wodociąg publiczny Bojanowo	1182,0	6,472	-	napowietrzanie wody, filtracja na filtrach ciśnieniowych (odżelazianie i odmanganianie)	przydatna do spożycia	-
	Wodociąg publiczny Kawcze	198,0	0,620	-	napowietrzanie wody, filtracja na filtrach ciśnieniowych (odżelazianie i odmanganianie)	przydatna do spożycia	-
	Wodociąg publiczny Trzebosz	122,0	0,551	Bakterie grupy coli, są to bakterie niechorobotwórcze, woda nie stanowi zagrożenia dla konsumentów.	napowietrzanie wody, filtracja na filtrach ciśnieniowych (odżelazianie i odmanganianie)	przydatna do spożycia	Decyzja do opłat nr N.HK-420/13-23(2)/17 w związku z kwestionowanymi wynikami badania wody. Przeprowadzono dezynfekcję oraz płukanie sieci wodociągowej. Wodę doprowadzono do jakości odpowiadającej rozporządzeniu.
	Wodociąg publiczny Zaborowice	305,0	1,107	-	napowietrzanie wody, filtracja na filtrach ciśnieniowych (odżelazianie i odmanganianie)	przydatna do spożycia	-
	Wodociąg publiczny Giżyn	608,5	4,929	Bakterie grupy coli i ogólna liczba mikroorganizmów 22°C po 72 godz. są to bakterie niechorobotwórcze, woda nie stanowi	napowietrzanie wody, filtracja na filtrach ciśnieniowych (odżelazianie i odmanganianie)	przydatna do spożycia	Decyzje do opłat nr N.HK-420/22-27(26)/17. N.HK-420/22-27(40)/17 w związku z kwestionowanymi wynikami badania wody. Przeprowadzono dezynfekcję oraz płukanie sieci wodociągowej. Wodę

				zagrożenia dla konsumentów.			doprowadzono do jakości odpowiadającej rozporządzeniu.
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	---

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RĄWICZU**

mgr Grażyna Marczyńska