



# BURMISTRZ BOJANOWA

---

IR.271.1.2019.HA

Bojanowo, dnia 14.01.2019 r.

## ZAWIADOMIENIE O OTRZYMANIU ZAPYTANIA Nr 1

Gmina Bojanowo informuje, że w dniu 11 stycznia 2019 r. otrzymała zapytanie w przetargu na „Budowę świetlicy wiejskiej w Sułowie Małym”, ogłoszonym w BZP w dniu 08.01.2019 r. pod nr 501511-N-2019. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1896 ) zamieszcza się poniżej zapytanie wraz z odpowiedzią :

### **Pytanie 1**

Zgodnie z rysunkiem elewacji stolarkę okienną należy wykonać w kolorze RAL 7030 natomiast wg zestawienia stolarki w kolorze RAL 9016. Proszę o ujednolicenie.

### **Odpowiedź**

Okna należy wykonać w kolorze RAL7030, zgodnie z rys. A.4.

### **Pytanie 2**

Zgodnie z zestawieniem stolarki oraz opisem brzoza wentylacyjna w oknach należy zastosować nawiewnik szczelinowy. Proszę określić rodzaj nawiewnika oraz ilość powietrza jaka ma być dostarczona przez nawiewniki.

### **Odpowiedź**

Okna należy wykonać bez nawiewników szczelinowych.

### **Pytanie 3**

Zgodnie z opisem technicznym oraz zestawieniem stolarki okiennej należy zastosować szklenie pakietem 2-szybowym o max  $U=1,1$  W/m<sup>2</sup>K. Proszę o informację czy współczynnik ten dotyczy tylko szyby czy całego okna. W przypadku konieczności uzyskania współczynnika max  $U=1,1$  W/m<sup>2</sup>K dla całego okna należy zastosować szklenie pakietem 3-szybowym. Proszę o zajęcie stanowiska przez Zamawiającego.

### **Odpowiedź**

Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla okien, wynoszący  $U_{\max} = 1,1$  W/m<sup>2</sup>K, należy odnosić dla całego okna. Ilość szyb w pakiecie należy dobrać tak, aby uzyskać wymagany współczynnik.

### **Pytanie 4**

Proszę określić czy drzwi tarasowe O1 należy wykonać jako okno (w ramie okiennej) czy z niskim progiem. Czy słupek dzielący okna ma być stały czy ruchomy.

### **Odpowiedź**

Okna tarasowe należy wykonać jako bezprogowe (wg rys. A.1  $h_p=0$ cm). Oznacza to, że dopuszcza się próg wysokości max 2 cm. Nie przewiduje się słupka stałego między skrzydłami.

### **Pytanie 5**

Proszę o informację czy w drzwiach tarasowych O1 należy zastosować szybę bezpieczną.

### **Odpowiedź**

W drzwiach tarasowych należy zastosować szklenie bezpieczne.

**Pytanie 6**

Proszę o potwierdzenie, że siłownia zewnętrzna nie wchodzi w zakres zamówienia.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że w zakres zamówienia nie wchodzi siłownia zewnętrzna.

**Pytanie 7**


Proszę o sprecyzowania lub zobrazowanie modelu szafek zastosowanych w kuchni.  
Same wymiary nie są wystarczające aby wykonać kosztorys.

Czy szafa chłodniczo-mroźnicza również jest po stronie wykonawcy ?  
W kosztorysie mamy tylko jeden punkt pt. Wyposażenie kuchni a na rzucie ona widnieje.

**Odpowiedź**

W poz. 65 kosztorysu ofertowego robót budowlanych (.ath) można znaleźć szczegółowy wykaz elementów wyposażenia kuchni – mebli, sprzętu, wymiarów, funkcji.

Osoba do kontaktu:  
Henryk Adamczyk  
tel.: 65 546 04 67



**BUHMISTRZ**  
*Maciej Dubiel*