



BURMISTRZ BOJANOWA

IR.271.1.2019.HA

Bojanowo, dnia 17.01.2019 r.

ZAWIADOMIENIE O OTRZYMANIU ZAPYTAŃ Nr 2 i 3

Gmina Bojanowo informuje, że w dniach 15 i 16 stycznia 2019 r. otrzymała zapytania w przetargu na „Budowę świetlicy wiejskiej w Sułowie Małym”, ogłoszonym w BZP w dniu 08.01.2019 r. pod nr 501511-N-2019. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1896) zamieszcza się poniżej zapytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

błąd w obmiarze w kosztorysie na roboty budowlane , poz35 jest53,676 m2, winno byc jak w poz 33 113,477 m2 Proszę o odpowiedź

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza wystąpienie błędu. Wartość właściwa poz. 35 wynosi 113,477 m².

Pytanie 2

Proszę o podanie parametrów okleiny meblowej:

- jaki kolor okleiny?
- jaka powierzchnia okleiny: mat, połysk, wysoki połysk?

Odpowiedź

OPIS MEBLI KUCHENNYCH

Korpusy oraz fronty wykonane z płyty laminowanej dwustronnie. Płyta klasy higieniczności E1. Struktura płyty - synchroniczna (SE,SD,SW,OW,CL,CH) lub skórka pomarańczy PE.

Kolorystyka - min 4 kolory do wyboru. Grubość płyty - min. 16 mm.

Wszystkie krawędzie szafek wykończone obrzeżem PCV lub ABS w kolorze płyty meblowej.
- korpusy - obrzeże grubości min. 0,5mm, fronty obrzeżem gr. min. 2mm. Krawędzie obrzeży zaokrąglone.

Błaty szafek wykonane z płyty wiórowej oklejanej laminatem CPL lub HPL w technologii postformingu. Grubość blatów - 38mm. Blaty łączone za pomocą listew łącznikowych szczelinowych lub "na zacinkę". Wszystkie krawędzie blatów sąsiadujące ze ścianami wykończone listwami przyblatowymi o wysokości min. 35mm.

Szafki górne oraz dolne (poza szafką zlewozmywakową) wyposażone w 1 półkę w połowie wysokości szafki, dotyczy również szafki narożnej.

Drzwi szafek osadzone na zawiasach metalowych puszkowych nakładanych. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych.

Wymiary długości zabudowy należy dostosować do wymiarów pomieszczenia.

Pytanie 3

Czy w prowadzonym postępowaniu należy wycenić siłownię zewnętrzną (brak w kosztorysie)?

Odpowiedź

Nie. Siłownia zewnętrzna nie jest przedmiotem przetargu.

Pytanie 4

Czy w prowadzonym postępowaniu należy wycenić budowę drogi zjazdowej z drogi publicznej wraz z miejscami parkingowymi (brak w kosztorysie)?

Odpowiedź

Nie. Budowa drogi zjazdowej z drogi publicznej wraz z miejscami parkingowymi nie jest przedmiotem przetargu.

Pytanie 5

W celu rzetelnej wyceny potrzebujemy następujące informacje:

- Czy korpusy mebli wykonane mają być z płyty laminowanej czy ma to być płyta obłogowana naturalną okleiną drewnianą lub lite drewno lakierowane.
- Czy fronty meblowe mają być z MDF lakierowanego, foliowanego lub drewniane filungowane, obłogowane naturalną okleiną czy może z płyty meblowej.
- zawiasy na kuchni jaki rodzaj?
- prowadnice szufladowe jaki rodzaj?
- czy ma być oświetlenie i jakie?
- Wyposażenie dodatkowe - czy ma być uwzględnione w wycenie (wkład na sztukę, wkład na odpady, jakiś koszt) ?

To są podstawowe informacje, żeby można było wycenić meble

Proszę o odpowiedź

Odpowiedź

Korpusy oraz fronty wykonane z płyty laminowanej dwustronnie. Płyta klasy higieniczności E1. Struktura płyty - synchroniczna (SE,SD,SW,OW,CL,CH) lub skórka pomarańczy PE.

Kolorystyka - min 4 kolory do wyboru. Grubość płyty - min. 16 mm.

Wszystkie krawędzie szafek wykończone obrzeżem PCV lub ABS w kolorze płyty meblowej.

- korpusy - obrzeże grubości min. 0,5mm, fronty obrzeżem gr. min. 2mm. Krawędzie obrzeży zaokrąglone.

Błaty szafek wykonane z płyty wiórowej oklejanej laminatem CPL lub HPL w technologii postformingu. Grubość blatów - 38mm. Błaty łączone za pomocą listew łącznikowych szczelinowych lub "na zacinkę". Wszystkie krawędzie blatów sąsiadujące ze ścianami wykończone listwami przyblatowymi o wysokości min. 35mm.

Szafki górne oraz dolne (poza szafką zlewozmywakową) wyposażone w 1 półkę w połowie wysokości szafki, dotyczy również szafki narożnej.

Drzwi szafek osadzone na zawiasach metalowych puszkowych nakładanych. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych.


Wymiary długości zabudowy należy dostosować do wymiarów pomieszczenia.

Bez wyposażenia dodatkowego, bez oświetlenia mebli.

Osoba do kontaktu:

Henryk Adamczyk

tel.: 65 546 04 67


BURMISTRZ
Maciej Dubiel