



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



WOJEWÓDZTWO PODKARPACIE



Jaśliska, dnia 29 marca 2019 r.

GMINA JAŚLISKA
38-485 JAŚLISKA tel. 13 20 10 681
NIP: 6842586647 * REGON 180515339
e-mail: ug@jasliska.info

dotyczy: wyjaśnień do zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Remont i przebudowa zabytkowego drewnianego budynku mieszkalno - gospodarczego nr 126 i połączonego z nim budynku gospodarczego w miejscowości Jaśliska wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na izbę regionalną

Pytanie Nr 1

Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania?

Odpowiedz na pytanie Nr 1

W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnej.

Budynek ogrzewany będzie elektrycznymi grzejnikami panelowymi, naściennymi. Do wyceny należy przyjąć grzejniki o poniższej charakterystyce:

Specyfikacja grzejników:

- elektroniczny termostat,
- ochrona przeciwbryzgowa IP24,
- stelaż ścienny,
- zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- regulacja za pomocą termostatu,
- ochrona antyzamarzaniowa 5°C.

Ilość grzejników:

- 1) moc min. 2500 W – 4 szt.
- 2) moc min. 1500 W – 1 szt.

Pytanie Nr 2

Czy w zakres zadania wchodzi dostaw i montaż pompy oraz hydroforu?

Odpowiedz na pytanie Nr 2

W zakres przedmiotowego zamówienia nie wchodzi dostaw i montaż pompy oraz hydroforu. Zasilanie budynku mieszkalnego w wodę będzie wykonane z istniejącej sieci wodociągowej. Do odpowiedzi zostaje załączona mapa z zaznaczonym miejscem wpięcia się do istniejącej sieci wodociągowej. W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca powinien wykonać przyłączyć wodociągowy spełniający wymagania zasilania budynku w wodę oraz niezbędny do ochrony przeciwpożarowej.

Jaśliska, dnia 29 marca 2019 r.

ZP.271.3.2019

Pytanie Nr 3

Czy w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać remont istniejącego pieca? Czy należy wykonać nowy piec?

Odpowiedz na pytanie Nr 3

W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi inwentaryzacja pieca, całkowita rozbiórka istniejącego pieca oraz odtworzenie zinwentaryzowanego pieca.


Pytanie Nr 4

Czy w ramach przedmiotowego zadania należy wymienić całą konstrukcję zabytkowego drewnianego budynku mieszkalno - gospodarczego nr 126 i połączonego z nim budynku gospodarczego?

Odpowiedz na pytanie Nr 4

W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi całkowita wymiana konstrukcji oraz pokrycia dachu części mieszkalnej. Pozostała konstrukcja części mieszkalnej powinna być wymieniona w około 70%, dotyczy to konstrukcji ścian, stropu. Deskowanie stropu oraz podłóg należy wymienić w 100%.

W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi także całkowita wymiana konstrukcji oraz pokrycia dachu części gospodarczej. Pozostała konstrukcja części gospodarczej powinna być wymieniona w około 40%, dotyczy to konstrukcji ścian, stropu. Deskowanie stropu oraz podłóg należy wymienić w 100%.

WÓJT

mgr Adam Dajczak