

ZP.271.3.2019

Jaśliska, dn. 29.03.2019r.

## Wykonawcy

**Dotyczy zamówienia pn.** Remont i przebudowa zabytkowego drewnianego budynku mieszkalno - gospodarczego nr 126 i połączonego z nim budynku gospodarczego w miejscowości Jaśliska wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na izbę regionalną

Działając na podstawie art. 38 ust.1 pkt 3), ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w związku z prowadzonym postępowaniem.

### **Pytanie 1:**

Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania?

### **Odpowiedź:**

W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnej.

Budynek ogrzewany będzie elektrycznymi grzejnikami panelowymi, naściennymi. Do wyceny należy przyjąć grzejniki o poniższej charakterystyce:

Specyfikacja grzejników:

- elektroniczny termostat,
- ochrona przeciwbryzgowa IP24,
- stelaż ścienny,
- zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- regulacja za pomocą termostatu,
- ochrona antyzamarzaniowa 5°C.

Ilość grzejników:

- 1) moc min. 2500 W – 4 szt.
- 2) moc min. 1500 W – 1 szt.

**Pytanie 2:**

Czy w zakres zadania wchodzi dostawa i montaż pompy oraz hydroforu?

**Odpowiedz:**

W zakres przedmiotowego zamówienia nie wchodzi dostawa i montaż pompy oraz hydroforu. Zasilanie budynku mieszkalnego w wodę będzie wykonane z istniejącej sieci wodociągowej. Do odpowiedzi zostaje załączona mapa z zaznaczonym miejscem wpięcia się do istniejącej sieci wodociągowej. W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca powinien wykonać przyłączyć wodociągowy spełniający wymagania zasilania budynku w wodę oraz niezbędny do ochrony przeciwpożarowej.

**Pytanie 3:**

Czy w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać remont istniejącego pieca? Czy należy wykonać nowy piec?

**Odpowiedz:**

W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi inwentaryzacja pieca, całkowita rozbiórka istniejącego pieca oraz odtworzenie zinwentaryzowanego pieca.

**Pytanie 4:**

Czy w ramach przedmiotowego zadania należy wymienić całą konstrukcję zabytkowego drewnianego budynku mieszkalno - gospodarczego nr 126 i połączonego z nim budynku gospodarczego?

**Odpowiedz:**

W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi całkowita wymiana konstrukcji oraz pokrycia dachu części mieszkalnej. Pozostała konstrukcja części mieszkalnej powinna być wymieniona w około 70%, dotyczy to konstrukcji ścian, stropu. Deskowanie stropu oraz podłóg należy wymienić w 100%.

W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzi także całkowita wymiana konstrukcji oraz pokrycia dachu części gospodarczej. Pozostała konstrukcja części gospodarczej powinna być wymieniona w około 40%, dotyczy to konstrukcji ścian, stropu. Deskowanie stropu oraz podłóg należy wymienić w 100%.

**Załączniki:**

Mapa z zaznaczonym miejscem wpięcia się do istniejącej sieci wodociągowej

Otrzymują:

1. BIP;
2. A/a