

**OPINIA nr 148/2012**  
**uzgadniania dokumentacji projektowej**

przedmiot: **Dokumentacja projektowa branża drogowa**  
uzgadniania: w miejscowości: **Bieliszów,**  
Gmina – Góra, Powiat – Górowski woj. Dolnośląskie

inwestor: Gmina Jemielno

Jemielno 81, 56-209 Jemielno

projektant: Projektowanie, Nadzory, Kosztorysy, Budownictwo Drogowe,  
Mostowe, Konstrukcje Budowlane, Inżynieryjne mgr inż. Rajmund Jakuszkowiak  
ul. Wołodyjowskiego 27, 64 – 100 Leszno

zlecenie z dnia 05.08.2012 r. znak:

data wpływu zlecenia do zespołu 07.08.2012 r.

Zespół ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu postanawia  
**uzgodnić lokalizację kanalizacji deszczowej działka nr 562,**  
**zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych odc. Majówka – Bielizów”**  
**w miejscowości: Bielizów, Gmina – Góra, Powiat - górowski**

uwagi i zalecenia:

Uzgodnienia dokonano w oparciu o mapę zasadniczą.

Uzgodnioną lokalizację należy zlecić do wytyczenia i pomiaru powykonawczego uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, a znajdujące się na jego obszarze znaki geodezyjne chronić przed zniszczeniem – zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz.1287 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. O terminie ich rozpoczęcia powiadomić pisemnie właścicieli sieci, z którymi występują kolizje.

Należy uwzględnić uwagi zawarte w uzgodnieniach branżowych.

Integralną częścią kartograficzną niniejszej opinii są plansze (sekcje) projektu opatrzone klauzulą uzgodnienia.

Uzgodnienia nie dotyczą sposobu rozwiązania kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego.

Uzgodnienie traci ważność, gdy:

1. inwestor nie zrealizował projektu w okresie trzech lat
2. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o pozwoleniu na budowę została zmieniona lub uchylona
3. inwestor nie otrzymał zgody na przedłużenie okresu ważności decyzji
4. dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5. oraz w innych wypadkach określanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 poz 455 z 2001r.).

Wyższe opracowanie należy koordynować w trakcie jego realizacji ze stanem faktycznym na gruncie.

**Uwagi jednostek branżowych i Przewodniczącego ZUDP**  
**zgodnie z protokołem roboczym z dnia 16.08.2012r.**

- uzgodnić z DSDiK Wrocław włączenie drogi gminnej do drogi wojewódzkiej
- w rejonie realizacji zadania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr 2075, 2076, 1010, 2073, 2072, które należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zasypaniem przy wykonywaniu robot drogowych. Sposób zabezpieczenia i nadzór nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów osnowy inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr.45, poz.454 z 1999r.). Punkty te zaznaczono na mapie kolorem żółtym.

Zup. Starosta  
Przewodniczący Zespołu ds. Koordynacji  
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Piotr Jankowski



Leszno, dnia 17-08-2012  
RD-8/ZR/GP/7/12Jakuszkowiak Rajmund  
ul. Wołodyjowskiego 67  
64-100 Leszno

Dotyczy: przebudowy drogi odcinek Majówka-Bieliszów.

Na terenie projektowanej przebudowy drogi znajdują się kable NN-0,4 kV będące w eksploatacji ENEA Operator Sp. z o.o. RD Leszno.

Do klauzuli uzgadniającej wpisanej na planach załączamy następujące zastrzeżenia i uwagi:

Na czas trwania robót kable NN należy zabezpieczyć w sposób wykluczający w jakikolwiek sposób dostęp do nich oraz zabezpieczyć je przed przemieszczaniem się (zastosować podwieszenie lub umieszczenie na pomoście). W miejscach występujących kolizji na kablach zbudować rury osłonowe. Na czas prowadzonych prac, wystąpić pisemnie do RD Leszno o wyłączenie kabli spod napięcia.

Wszystkie miejsca kolizji, skrzyżowania oraz zbliżenia z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi należy zgłosić do odbioru przed zasypaniem.

Zachować odległości projektowanych sieci od istniejących urządzeń elektroenergetycznych podziemnych i nadziemnych, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

W przypadku wystąpienia kolizji należy wystąpić do RD Leszno o podanie warunków dla jej usunięcia.

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie do RD Leszno termin wykonania prac oraz uzgodnić z kierownikiem Pogotowia Energetycznego w Górze ul. Zielona 1 tel.(65)543-24-02 termin odbioru prac zanikowych.

Bezpośrednio przed przystąpieniem do wykopów należy przeprowadzić wykopy próbne w celu ustalenia dokładnej lokalizacji podziemnych urządzeń elektroenergetycznych.

- Bezpośrednio przed przystąpieniem do wykopów należy ponownie uzgodnić ewentualne zmiany w uzbrojeniu energetycznym, które mogły nastąpić w okresie między terminem pierwotnym uzgodnienia z terminem rozpoczęcia prac.
  - **Zabezpieczenia urządzeń energetycznych w miejscu pracy należy do obowiązków wykonawcy pod nadzorem pracowników pogotowia energetycznego.**
  - Przed przystąpieniem do pracy w pobliżu lub pod liniami energetycznymi napowietrznymi, należy ustalić rodzaj pracującego sprzętu mechanicznego oraz zachować odległości bezpieczne zgodne z PN N SEP-E-003 i instrukcją eksploatacji linii napowietrznych.
- Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ZR/GP

Grzegorz Piotrowiak  
Tel.(65)525-81-29

(Kierownik)

Dział Zarządzania Dystrybucją

KIEROWNIK

  
Piotr Kurzawa