

Notatka służbowa spisana w dniu 2010-04-26.

Obecni:

1. Jan Legut - projektant
2. Włodzimierz Sieradzki – RZE Miechów
3. Paweł Zębała – RZE Miechów

Dotyczy: warunków przebudowy linii napowietrznej 15 kV kolidującej z projektowanym zbiornikiem retencyjnym na rzece Małoszówce w miejscowościach Donosy i Słonowice, gmina Kazimierza Wielka.

Ustalono co następuje:

1. W przebudowywanym odcinku linii napowietrznej 15 kV wszystkie stanowiska słupowe wykonać z żerdzi wirowanych typu E.
2. Główną linię zaprojektować przewodami AFL-6 70 mm² natomiast odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej „Donosy 1 Maj” zaprojektować przewodami AFL-6 35 mm².
3. Ze względu na specyfikę miejsca (bliskość zbiornika retencyjnego) zastosować uziemienia ochronne przy wszystkich projektowanych słupach.
4. Na przebudowywanym odcinku linii 15 kV zastosować izolatory typu LWP i LWP-R oraz wiszące kompozytowe.
5. Ustojowanie projektowanych słupów przystosować do gruntu słabego – zastosować ustoje prefabrykowane.
6. Pozostałe parametry potrzebne do projektowania zostały określone w piśmie z dnia 06-04-2009 nr R6/1618/2009
7. Z uwagi na rolnicze maszyny wielkogabarytowe nad użytkami rolnymi przewidzieć odległości minimum 7 m przewodów od ziemi
8. Projekt przebudowy linii 15 kV uzgodnić W RZE Miechów

Na tym notatkę zakończono i podpisano:

1. Jan Legut – projektant .

.....


2. Włodzimierz Sieradzki – RZE Miechów

.....


3. Paweł Zębała – RZE Miechów

.....


DYREKTOR
Rejonowego Zakładu Energetycznego
w Miechowie

mgr inż. Kazimierz Kopyrowski


**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

inż. JAN LEGUT
Upraw. Projektant i Kierownik Budowy
w specjalności
instalacyjno-energetycznej
w zakresie sieci elektrycznych
Upr. Nr. A – NB – 7342/64 91