



PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o. o.

Rejonowy Zakład Energetyczny Miechów
ul. M. Konopnickiej 25
tel. 041 38 23 100
fax 041 38 23 146

PROTOKÓŁ NR TU/69/2010

Z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonowym Zakładzie Energetycznym Miechów odbytym w dniu 2010-07-08, na którym rozpatrzono:

Projekt wykonawczy przebudowy linii SN 15kV „Kazimierza Wielka – Boszczynek” z odgałęzieniem do stacji transformatorowej STSa 15/0,4 kV „Donosyl Maj” związany z budową zbiornika wodnego.

Projekt opracował: Zakład Pomiarowy i Usługi Elektroinstalacyjne inż. Jana Legut 33-113 Zgłobice, Błonie 86c, posiadający uprawnienia Nr A-NB-7342/64/91.

Rada Techniczna w składzie:

Przewodniczący	Włodzimierz Sieradzki
Członek	Kazimierz Jagła
Członek	Grzegorz Klamiński

Po zapoznaniu się z przedłożonym opracowaniem wnosi uwagi:

- Należy uzupełnić zestawienie materiałów w tabeli montażowej o pozycję z izolatorami przelotowymi LWP 8-24 R dla słupów przelotowych.
- Zastosować tabliczki aluminiowe, wytłaczane, malowane proszkowo.

Wniosek: projekt uzgodniono w zakresie zgodności z warunkami przebudowy linii 15kV pismo znak: R6/TU/1618/2009 z dnia 2009-04-06 i Notatką służbową z dnia 2010-04-26.

Ważność uzgodnienia 2 lata.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

.....
.....
.....

Z up. DYREKTORA
mgr inż. Krzysztof Sujkowski
KIEROWNIK EKONOMICZNY
RZE Miechów

Wniosek Rady Technicznej
zatwierdzam