



PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejonowy zakład Energetyczny Miechów
Ul. Konopnickiej 25, 32-200 Miechów
Tel.: (+48 41) 382 31 00 sekretariat
Faks: (+48 41) 382 31 46

L. dz. 2301/09
Wi 2009
MA

Miechów, 06-04-2009 r.

R6/TU/16.13.12009

Urząd Miasta i Gminy
ul. T. Kościuszki 12
28-500 Kazimierza Wielka

W odpowiedzi na pismo z dnia 2009-03-23 L. dz. 1408/2009 w sprawie warunków przebudowy linii 15 kV kolidującej z projektowanym zbiornikiem retencyjnym na rzece Małoszówka, który będzie kolidował z istniejącymi liniami 15 kV „Kazimierza Wielka Boszczynek” i odgałęzieniem do stacji transformatorowej Donosy 1.

Linie energetyczne należy wynieść poza teren projektowanego zbiornika. Na związany z tym zakres prac należy opracować projekt budowlany lub zaktualizować istniejący do obecnych wytycznych i uzyskać pozwolenie na budowę. Projekt należy uzgodnić w RZE Miechów.

Dane i wytyczne do projektowania:

- Moc zwarcia trójfazowego $S_z = 200$ MVA dla $t = 0,1$ s
- prąd zwarcia doziemnego $I_z = 62$ A - przed kompensacją, czas nastawy zabezpieczeń ziemnozwarciowych $t = 5$ s
- prace wykonać zgodnie z Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE (dostępne na stronie www.zeork.com.pl/osd w zakładce przetargi)
- zastosować tabliczki aluminiowe, wytłaczane, malowane proszkowo.

Z poważaniem,

KIEROWNIK TECHNICZNY
Rejonowy Zakład Energetyczny
Miechów

mgr inż. Andrzej Duhaj

PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego Dystrybucja Sp. z o.o., 26-110 Skarżysko-Kamienna Al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000269894, NIP. 7010049230
Kapitał zakładowy: 1 875 031 050 złotych Konto bankowe: Bank Pekao SA, Nr 57 1240 4416 1111 0000 4955 6009 www.zeork.com.pl/osd

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

inż. JAN LEGUT
Uprawn. Projektant i Kierownik Budowy
w specjalności
instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci elektrycznych
Upr. Nr. A – NB – 7342/64/91