

**ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY
"NIDZICA"**

28-500 Kazimierza Wielka, ul. Zielona 12
tel./fax (41) 3521-801, tel. 3522-041
NIP: 662-005-00-78, Regon: 280523428

Znak: ITE.6730.18.2012

Kazimierza Wielka, dn. 30.04.2011 r.

Inwestor
Gmina Kazimierza Wielka
ul. T. Kościuszki nr 12
28 – 500 Kazimierza Wielka

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej**

Na podstawie § 25. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz.U.Woj. Świętokrzyskiego Nr 150, poz. 1771) oraz w związku z wnioskiem z dnia 29.02.2012 r. Związek Międzygminny „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej informuje, że **zapewni dostawę wody oraz odbiór ścieków** dla obszaru położonego w miejscowości Odonów, wzdłuż dróg gminnych - dz. geod. nr ew. 126/6 i 126/8, gmina Kazimierza Wielka po spełnieniu następujących warunków:

Sieć wodociągowa

1. Miejsca włączenia: do istniejącej sieci wodociągowej PCV Ø 110: 1) na wysokości nieruchomości, dz. geod. nr ew. 126/9, 2) na wysokości nieruchomości, dz. geod. nr ew. 126/29 (utworzenie układu pierścieniowego); włączenie zaprojektować poprzez wcinkę.
2. Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie włączenia wynosi aktualnie ok. 0,35 MPa.
3. Do budowy sieci wodociągowej stosować rury PE o ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 1,0 MPa oraz zasuwę klinowe z klinem miękko uszczelniającym.
4. Zaprojektować wyposażenie sieci w odpowiedni osprzęt, w tym: hydrant na końcówce sieci, a rozmieszczenie pozostałych hydrantów - zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż..

Sieć kanalizacyjna grawitacyjna

5. Miejsce włączenia: istniejąca studzienka na sieci kanalizacji sanitarnej - dz. geod. nr ew. 126/8 (droga gminna).
6. Do budowy sieci kanalizacyjnej stosować: rury PCV lub PE, studnie włączowe - betonowe o max rozstawie 50 m oraz studnie rewizyjne.

Sieci: wodociągowa i kanalizacyjna

7. Do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej stosowane mogą być wyłącznie materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Do wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi jest opracowanie projektu budowlanego - wykonawczego. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami Prawa budowlanego.
9. Projekt podlega uzgodnieniu ze Związkiem Międzygminnym „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej.

10. Projekt będzie posiadał opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej z uzgodnienia usytuowania poziomego projektowanej sieci z przyłączami pod względem bezkolizyjności.
11. Włączenie projektowanego odcinka sieci wodociągowej do sieci istniejącej należy wykonać pod nadzorem służb technicznych Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej.
12. Inne dodatkowe ustalenia:
- ustaleń brak.
13. Niniejsze warunki są ważne przez okres trzech lat i należy je dołączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej.

.....
(Wnioskodawca – pełnomocnik)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Marian Książek

.....
(Wydający)

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY
"NIDZICA"

28-500 Kazimierza Wielka, ul. Zielona 12
tel./fax (41) 3521-801, tel. 3522-041
NIP: 662-006-00-76, Regon: 290523428