



GMINA KAZIMIERZA WIELKA

28-500 Kazimierza Wielka ul. T. Kościuszki 12 tel.(041) 35-21-937 fax.(041) 35-21-956

Kazimierza Wielka dnia 27-02-2015 r.

Numer postępowania : RG.271.3.2015

Wyjaśnienie Nr 2 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: Przebudowa dróg gminnych w mieście Kazimierza Wielka w obrębie dróg wojewódzkich nr 776 i 768 celem poprawy bezpieczeństwa oraz stworzenia spójnego układu komunikacyjnego.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania postawione przez Oferenta:

Pytanie 1

Specyfikacja Techniczna dotycząca warstw konstrukcyjnych z mieszanek Mineralno-asfaltowych opiera się na normie PN-S-96025, która to została wycofana i zastąpiona Wytycznymi Technicznymi WT-2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie dokumentu WT-2 2010 roku jako podstawę do projektowania i wykonania mieszanek mineralno-asfaltowych?

Wyjaśnienie :

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie mieszanki mineralno-bitumicznej na podstawie normy PN –EN 13108-1 i zgodnie z Warunkami Technicznymi WT 2-2010.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Adam Bodzioch