



Istniejące przyłącze elektroenergetyczne  
(Przyjąć zabezpieczenie  $I_B = 3 \times 20A$ )

LEGENDA:

- Przewód YDYp 2 x 1,5mm<sup>2</sup> – 750V (przewody o ilości żył powyżej dwóch oznaczono kreskami)
- Przewód YDYp 3 x 2,5mm<sup>2</sup> – 750V
- Przewód YDY 5 x 6mm<sup>2</sup> – 1kV
- Przewód DYg 4mm<sup>2</sup> – 500V
- Tablica rozdzielcza TR (szczegóły – rys. nr 1)
- Wentylator łazienkowy wyciągowy typ DECOR CHZ 100 (230V, 50Hz, 13W)
- Oprawa 5-kulowa (kula duża Ø250mm) z zawieszem długości 0,5m prod. Aladyn-Bis
- Oprawa 3-kulowa (kula duża Ø250mm) z zawieszem długości 0,5m prod. Aladyn-Bis
- Oprawa plafonowa typu HP019/01 (2xTC-D 13W), IP40, prod. ES-system
- Oprawa plafonowa typu HP003/11 (2xTC-D 18W), IP40, prod. ES-system
- Łącznik 1-bieg. 10A, 250V, p/t
- Wyłącznik świecznikowy 10A, 250V, p/t
- Wyłącznik schodowy 10A, 250V, p/t
- Gniazdo wtykowe podwójne 2P+Z, 10/16A, 250V, p/t
- Gniazdo wtykowe 2P+Z, 10/16A, 250V, p/t, szczelne
- Puszka rozgałęźna P070p/t (w pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz stosować puszkę szczelną)

UWAGI:

1. Instalacje elektryczne układać pod tynkiem.
2. W pomieszczeniach wilgotnych oraz na zewnątrz budynku stosować osprzęt bryzgoszczelny

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM  
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INŻ. WŁADYSŁAW GRACZYK 60-434 POZNAŃ, UL. TRZCIANECKA 29		Nr rys. <b>2</b>
Obiekt	Adaptacja pomieszczeń lokalu mieszkalnego na pokoje hotelowe	Skala
Adres	Kaźmierz, ul. Szamotulska 20	Podpisy
Inwestor	Gmina Kaźmierz, ul. Szamotulska 20 64-530 Kaźmierz	
Temat	Instalacja oświetlenia, siły i gniazd wtykowych	
Branża	Elektryczna	
Projektant	inż. Władysław Graczyk upr. 23/91/Pw	Data 20.09.2007
Opracował		