

Kołbiel dn. 15.05.2014 r.

IiZP.271. 5.2014

**Uczestnicy postępowania
Wszyscy**

Dotyczy: zapytania wykonawcy do przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , zlewnia P1, P2, P4, w miejscowości Kołbiel, Borków, Rudno,”.

Pytanie Nr 1.

W związku z faktem iż Wykonawca winien załączyć do oferty kosztorys ofertowy prosimy o wskazanie prawidłowej liczby złączy. Przedmiar w poz.16 wynosi 17, natomiast SIWZ ta sama pozycja (2.2.4., Sieci wodociągowe - przyłączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD) metodą zgrzewana czołowego średnicy zewnętrznej 200mm) wynosi 12. Prosimy o podanie wartości jaką należy wstawić do kosztorysu ofertowego w poz.16.

Pytanie Nr 2.

Czy projektowana kanalizacja sanitarna przebiega przez drogi powiatowe, wojewódzkie?. Jeśli tak prosimy o załączenie odpowiednich decyzji zarządców dróg.

Pytanie Nr 3.

Prosimy o wprowadzenie zmiany w załączniku nr 4 – błędna nazwa inwestycji.

Pytanie Nr 4.

Prosimy o jednoznaczne wskazanie przewidzianych do realizacji przepompowni ścieków.

Odpowiedz.

Ad.1

Do kosztorysu ofertowego należy wstawić wartość określoną w pozycji 16 przedmiaru robót to jest 17 szt.

Ad.2

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana została w pasie dróg gminnych oraz w pasie dróg powiatowych, w tym drogi powiatowej Nr 2737W SęPOCHÓW, Borków Rudno, objętej zakresem przetargu. Zamawiający poniesie wszelkie koszty związane z lokalizacją sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej. Decyzja zarządcy drogi w załączeniu.

Ad.3


W dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie internetowej www.kolbiel.biuletyn.net. umieszczono załącznik Nr 4 z właściwą nazwą zadania inwestycyjnego

Ad.4.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja sieci kanalizacji sanitarnej, w tym trzech przepompowni oznaczonych w projekcie budowlanym; przepompownia P1, przepompownia P2, przepompownia P4.

Otrzymują:

1. Wykonawcy wszyscy,
2. a/a.

WOJT GMINY

mgr Adam Budyta