

liZP.271. 5.2014

**Uczestnicy postępowania  
Wszyscy**

Zapytania Nr 4 wykonawcy dotyczy przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , zlewnia P1, P2, P4, w miejscowości Kołbiel, Borków, Rudno.”.

Wykonawca w nawiązaniu do w/w przetargu zwraca się z prośbą o wyjaśnienie następujących niejasności;

Pytanie Nr 1.

Czy odcinki zaznaczone na mapie nr 3 ;

- P3 - Sr3
- S202 – P3,

Wchodzą w zakres opracowania?

Pytanie Nr 2.

W związku z faktem, że firma KESSEL, nie produkuje już studni kanalizacyjnych czy można zastosować studnie innych producentów?.

Pytanie Nr 3.

W przedmiarze robót oraz w opisie technicznym występują studnie rewizyjne oraz odpowietrzające wykonane z betonu o średnicy 1200 mm, natomiast na profilach te studnie oznaczone są jako studnie o średnicy 1000 mm. W związku z tym jakie należy przyjąć do wyceny?.

Pytanie Nr 4.

Prosimy o dokładne podanie odcinków sieci o średnicy 200mm do wykonania w przedmiotowym postępowaniu. Długość podana w przedmiarze robót odbiega od ilości zaznaczonej na mapach zamieszczonych przez Zamawiającego.

**Odpowiedz.**

Ad. 1.

Odcinki wymienione w zapytaniu nie wchodzą w zakres przetargu.

Ad.2.

Wykonawca posiada prawo zastosowania studni oraz innych urządzeń równoważnych do określonych w dokumentacji przetargowej w tym w projekcie budowlanym.

Ad.3.

Do wyceny należy przyjąć studnie rewizyjne oraz odpowietrzające o średnicy 1200 mm,

Ad.4.

Do wyceny należy przyjąć długości podane w przedmiarze robót. Zakres przedstawiony na mapach zawiera również kolejne etapy budowy kanalizacji sanitarnej.

Z poważaniem.

Otrzymują:

1. Wykonawcy wszyscy,

2.a/a.

**Z up. WÓJTA**

*Ewa Mazek*  
**Zastępca Wójta**