

Uczestnicy postępowania
Wszyscy

Zapytania Nr 5 wykonawcy dotyczy przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , zlewnia P1, P2, P4, w miejscowości Kołbiel, Borków, Rudno,”.

Wykonawca w nawiązaniu do w/w przetargu zwraca się z prośbą o wyjaśnienie następujących niejasności;

Pytanie Nr 1.

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 14.05.2014 roku pyt.1 odnośnie rozliczenia odwodnień chcielibyśmy zwrócić uwagę iż w zamieszczonym projekcie (zdjęcie nr 14, pkt.14 – Warunki techniczne) jest mowa o sposobie odwodnienia w przypadku wystąpienia wód gruntowych.

Ponadto w &1 pkt. 2.17 wzoru umowy szalowanie wykopów należy wykonać jak dla gruntów nawodnionych. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne stwierdzenie na jakich zasadach i jak będą przyjęte stawki dla ewentualnego rozliczenia odwodnienia wykopów?.

Pytanie Nr 2

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisem SIWZ w rozdziale VIII dot. rozpoczęcia realizacji w terminie 10 dni od dnia udzielenia zamówienia publicznego a zapisem w projekcie umowy w &2 pkt 2, który informuje że Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie Nr 3.

Z uwagi na fakt, że firma KESSEL zaprzestała produkcji studzienek wymienionych w dokumentacji projektowej prosimy o usunięcie zapisów określających zakres robót budowlanych w SIWZ oraz w projekcie umowy dotyczących wykonania studni w/w producenta. Wykonanie kanalizacji zgodnie z opisem zakresu robót SIWZ i projektu umowy jest niemożliwe.

Odpowiedz.

Ad. 1.

Pytanie było przedmiotem odpowiedzi z dnia 14.05.2014 roku pyt. Nr 1. Niemniej przedmiar robót przewiduje wykonanie szalowania wykopów jak dla gruntów nawodnionych, i wykonawca uwzględni w ofercie koszty wykonanie takiego szalowania oraz wykona je w takcie realizacji sieci kanalizacji.

Ad.2.

Należy przyjąć rozpoczęcia robót budowlanych w terminie 10 dni od dnia udzielenia zamówienia publicznego.

Ad.3.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek i urządzeń równoważnych do studzienek i urządzeń wymienionych w dokumentacji przetargowej w tym w projekcie budowlanym.

Z poważaniem.

Otrzymują:

1. Wykonawcy wszyscy,
- 2.a/a.

Z up. WÓJTA
Ewa Mazek
Zastępca Wójta