



PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

43-155 BIERUŃ, UL. MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032
216 30 47

www.iglobud.com, e-mail: biuro@iglobud.com

EKSPERTYZA TECHNICZNA

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOŁY.

OBIEKT: Szkoła Podstawowa w Człekówce.

Człekówka 62

dz. nr ew. 422/1

INWESTOR: Gmina Kołbiel

ul. Szkolna 1

05-340 Kołbiel

Opracował:

mgr inż. Paweł Felczak

Upr. bud. Nr 44/2002

Bieruń – grudzień 2008r

CZĘŚĆ OPISOWA:

I. Cel opracowania:

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejącego budynku szkoły w aspekcie planowanej inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie.

II. Opis techniczny budynku istniejącego.

Istniejący budynek pełni funkcję szkoły podstawowej. Wykonany został w technologii tradycyjnej. W części posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz podpiwniczenie, natomiast w części jest budynkiem parterowym.

Cały obiekt jest ocieplony i otynkowany tynkiem mineralnym.

Ściany nośne: murowane z elementów drobnowymiarowych.

Posadowienie na ławach fundamentowych.

Stropy: żelbetowe monolityczne.

Dach: tradycyjna więźba drewniana.

III. Wnioski:

Projektowana inwestycja jest całkowicie oddylatowana od istniejącego budynku szkoły i nie wpływa na jego konstrukcję.

Projektowany poziom posadowienia bezpośrednio przy istniejącym obiekcie należy dostosować do poziomu posadowienia istniejącej szkoły.

Opracował :

mgr inż. Paweł Felczak

Upr. bud. Nr 44/2002