



43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47  
[www.iglobud.com](http://www.iglobud.com), e-mail: [biuro@iglobud.com](mailto:biuro@iglobud.com)

---

## EKSPERTYZA TECHNICZNA

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOŁY.

OBIEKT: Szkoła Podstawowa w Kątach.  
ul. Królewska 58  
dz. nr ew. 218

INWESTOR: Gmina Kołbiel  
ul. Szkolna 1  
05-340 Kołbiel

Opracował:  
  
mgr inż. Paweł Felczak  
Upr. bud. Nr 44/2002

---

Bieruń – grudzień 2008r

## CZĘŚĆ OPISOWA:

### I. Cel opracowania:

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejącego budynku szkoły w aspekcie planowanej inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie.

### II. Opis techniczny budynku istniejącego.

Istniejący budynek pełni funkcję szkoły podstawowej. Wybudowany został pod koniec lat 50 XX wieku. Wykonany został w technologii tradycyjnej. W całości jest obiektem dwukondygnacyjnym, w części podpiwniczonym.

Obiekt został poddany termomodernizacji i obecnie jest w całości ocieplony i otynkowany tynkiem mineralnym.

Ściany nośne: murowane z elementów drobnowymiarowych.

Posadowienie: na ławach fundamentowych. W części fundamenty murowane z kamieni polnych.

Stropy: żelbetowe monolityczne.

Dach: stropodach wentylowany.

### III. Wnioski:

Projektowana inwestycja jest całkowicie oddylatowana od istniejącego budynku szkoły i nie wpływa na jego konstrukcję.

Projektowany poziom posadowienia bezpośrednio przy istniejącym obiekcie należy dostosować do poziomu posadowienia istniejącej szkoły.

Należy przełożyć biegnącą wzdłuż progu instalację c.o. tak by przejście ze szkoły do łącznika projektowanej hali było bezkolizyjne.

Opracował :

mgr inż. Paweł Felczak

Upr. bud. Nr 44/2002