

Kołbiel dn. 18.02.2015 r.

liZP.271.2.2015

**Uczestnicy postępowania
Wszyscy**

Dotyczy: zapytania wykonawcy do przetargu nieograniczonego na „Budowa Sali sportowej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej wraz z kotłownią gazową i instalacją gazu, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, wentylacją mechaniczną, punktu redukcyjno-pomiarowego oraz przyłącza elektroenergetycznego i instalacji elektrycznej na terenie działki nr ewid. 218 w miejscowości Kąty gm.Kołbiel”.

Pytanie Nr 1.

Czy do realizacji podłogi sportowej należy przyjąć systemową podłogę sportową na drewnianym, podwójnym ruszcie sprężystym, ze ślepą podłogą z desek oraz dwiema warstwami płyt wiórowych- z wykończeniem nawierzchnią sportową o grubości nie mniejszej niż 7 mm, w której wierzchnia warstwa ścieralna będzie miała nie mniej niż 2 mm?,

Pytanie Nr 2.

Czy cały system podłogi sportowej musi być przebadany na zgodność z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 we wszystkich 13-tu kryteriach tej normy i czy wykonawca musi posiadać na system podłogi sportowej deklarację CE zgodności z podaną powyżej normą PN EN 14904:2006?

Pytanie Nr 3

Czy dla podniesienia jakości nawierzchni sportowej powinna ona posiadać certyfikaty federacji sportowych: FIVB (siatkówki), FIBA (koszykówka) i EHF (piłka ręczna).

Odpowiedz.

Ad.1

Przyjąć należy systemową podłogę na ruszcie sprężystym zgodnie z projektem budowlanym -rys. A11. Wykończenie nawierzchni zgodnie z opisem – wykładzina sportowa. W projekcie budowlanym wskazano jako przykład Tarkett Linosport Classic 4 cm. Zamawiający dopuszcza inne równoważne rozwiązania.

Ad.2

Podłoga winna być wykonana i przebadana zgodnie z normą PN EN 14904:2006. Zamawiający wymaga deklaracji CE potwierdzającej zgodność z normą. Wykonawca powinien posiadać aktualną autoryzację producenta podłogi w celu zapewnienia prawidłowego montażu oraz gwarancji producenta podłogi.

Ad.3.

Zamawiający nie wymaga od wykonawców certyfikatów wymienionych w pytaniu Nr 3..

Z poważaniem:

Otrzymują:

1. Wykonawcy wszyscy,
2. a/a.

WOJCIŁ GMINY
mgr Adam Budyta