



OZNACZENIA

1. Zawór kulowy gwintowany Dn25 - VALVEX Jordanów
2. Zwężka stalowa 21,3x2,6/26,9x2,3 - St37.0 wg DIN 2616 - TASTA Stalowa Wola
3. Reduktor R70 - TARTARINI Bologna
4. Zwężka stalowa 42,4x3,2/48,3x3,2 - St37.0 wg DIN 2616 - TASTA Stalowa Wola
5. Trójnik 48,3x3,2 - TASTA Stalowa Wola
6. Kolano hamburskie 48,3x3,2 rodzaj 2d 90° - St37.0 wg DIN 2605 - TASTA Stalowa Wola
7. Gazomierz miechowy G16 z nadajnikiem impulsów - ACTARIS
8. Rejestrator CRS-03 - COMMON
9. Manometr tarczowy 0-0.6 MPa- KFM Włocławek
10. Manometr tarczowy M100 0-6 kPa- KFM Włocławek
11. Zawór kulowy gwintowany Dn40 - VALVEX Jordanów
12. Filtr do gazu Dn20 - VALVEX Jordanów
13. Elektrozawór Dn40 MSV - ATEST GAZ Gliwice
14. Skrzynka gazowa GS 103 o wymiarach 1100/1000/500mm - INTERGAZ

OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA	IGLOBUD PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SP. Z O. O. UL. MIESZKA I 118 43-155 BIERUN		NR UPR.:	PODPIS:
LOKALIZACJA: SZKOŁA PODSTAWOWA CZLEKOWKA 62 DZ. NR. EW. 422/1	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Marcin Korczala	SLK/0006/POOS/03	
	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Piotr Molik	SLK/0089/PWOS/03	
	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PUNKTU REDUKCYJNO - POMIAROWEGO GAZU			
INWESTOR: GMINA KOLBIEL UL. SZKOLNA I 05-340 KOLBIEL	TEMAT:	WIDOK PUNKTU REDUKCYJNO-POMIAROWEGO		
	SKALA: 1:10	DATA: 01.2009	RYS. NR. 02	