

Kołbiel dn. 19.05.2015 r.

liZP.271.8.2015

**Uczestnicy postępowania
Wszyscy**

Dotyczy: zapytania wykonawcy do przetargu nieograniczonego na „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kątach” .

Pytanie Nr 1.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w projekcie dotyczy przetargu „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kątach” . Jaką ma być grubość blachy trapezowej łukowej zastosowana jako konstrukcja i poszycie dachu – wg przekroju rys. architektura są to blachy gr. 1,00 mm, wg. rozkrojów rys. konstrukcyjne gr. 0,88 mm.

Odpowiedz.

Ad.1 Blacha trapezowa łukowa jako konstrukcja i poszycie dachu winna mieć grubość 1,00 mm

Z poważaniem:

Z up. Wójta


Ewa Mazek
z-ca Wójta

.Otrzymują:

- 1.Wykonawcy wszyscy,
- 2.a/a.