

Kołbiel dn. 25.05.2015 r.

liZP.271.8.2015

Uczestnicy postępowania
Wszyscy

Dotyczy: zapytania wykonawcy do przetargu nieograniczonego na „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kątach” .

Pytanie Nr 1.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w instalacjach wentylacji mechanicznej o wydajności powyżej 500 m³/h należy stosować urządzenia z odzyskiem ciepła (Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami – Dział IV Rozdział 6 paragraf 151)..

W przedstawionym w SIWZ projekcie budowlano-wykonawczym instalacji wentylacji mechanicznej wykonanym w 12.2008 r, zaprojektowana jest centrala nawiewna N1 o wydajności 1150 m³/h bez odzysku ciepła.

Prosimy o informację czy w tej sytuacji przedstawiony projekt instalacji jest wiążący i czy na jego podstawie ma zostać sporządzona oferta?.

Odpowiedz.

Ad.1.- 5.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale III pkt.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiar robót stanowi dokument poglądowy i pomocniczy. Wykonawca na podstawie rozdziału III pkt.4 SIWZ zobowiązany jest do zakupu i dostarczenia na plac budowy materiałów budowlanych i urządzeń określonych w projekcie budowlanym lub równoważnych materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, posiadających aktualne gwarancje wytwórców – producentów, oraz wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym uzupełnionym lub zmienionym przez Wykonawcę w zakresie wynikającym z przepisów mających zastosowanie , zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami sztuki budowlanej, przy zachowaniu postanowień kodeksu etyki zawodowej i uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem:

Z up. Wójta

Ewa Mazek
z-ca Wójta

.Otrzymują:

1. Wykonawcy wszyscy,
2. a/a.