

ZP.0341/ 6/2009

**Uczestnicy postępowania
Wszyscy**

Dotyczy: zapytania wykonawcy do przetargu nieograniczonym na budowę: "Sali sportowej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej wraz z kotłownią gazową i instalacją gazu, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, wentylacją mechaniczną, punktu redukcyjno-pomiarowego oraz przyłącza elektroenergetycznego i instalacji elektrycznej na terenie działki nr ewid. 422/1 w miejscowości Człekówka gm.Kołbiel"

Pytanie Nr 1.

Zestawienie stolarki drzwi D1, D3, D10 czy są to drzwi antypaniczne (Wyposażone w dźwignie antypaniczną) proszę o wyjaśnienie, w co należy wyposażyć wyżej wymienione drzwi.

Pytanie Nr 2.

Kosztorys robót budowlanych poz.72 konstrukcja dachu łącznika z przedmiaru robót wynika, że powierzchnia wynosi $492,80 \text{ m}^2$ natomiast z rysunku nr K20 wynika, że powierzchnia dachu zaplecza wynosi $198,83 \text{ m}^2$, proszę o podanie dokładnego obmiaru dachu łącznika.

Odpowiedz.

Ad.1.

Drzwi D1, D3, D10 nie są drzwiami antypanicznymi. Nie ma konieczności wyposażania ich w urządzenie antypaniczne. Opis drzwi bez zmian.

Ad.2.

Poprawny przedmiar robót budowlanych dotyczący konstrukcji dachu łukowego powinien wynosić:

- powierzchnia dachu hali sportowej: $19,51 \times 25,26 = 492,80 \text{ m}^2$
- powierzchnia dachu zaplecza: $14,75 \times 14,08 = 207,70 \text{ m}^2$
- powierzchnia dachu łącznika: $2,54 \times 15,05 = 38,20 \text{ m}^2$
- **łącznie powierzchnia dachu : $738,70 \text{ m}^2$**

Otrzymują:

1. Wykonawcy wszyscy,
2. a/a.

WÓJT GMINY
mgr Adam Budyta