

Kołbiel dn. 16.10.2015 r.

liZP.271.14.2015

Uczestnicy postępowania
Wszyscy

Dotyczy: zapytania wykonawcy do przetargu nieograniczonego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudzienko”.

Pytanie Nr 1.

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN 1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedz.

Ad.1

Zamawiający uzna studzienki z tworzywa sztucznego DN1200 monolityczne za równoważne do studzienek betonowych.

Z poważaniem:

WÓJT GMINY

mgr Adam Budyta

.Otrzymują:

1. Wykonawcy wszyscy,
2. a/a.