

**GMINA KOŁBIEL**

**ul.Szkolna 1**

**05-340 Kołbiel**

**NIP 822-10-20-459 REGON 711592637**

**liZP.271. 1.2016**

Kołbiel dn. 08.03.2016 r.

**Uczestnicy postępowania  
Wszyscy**

Dotyczy: zapytania Nr 1 wykonawcy do przetargu nieograniczonego na „Przebudowa ulicy Akacyjowej w Kołbieli” .

Pytanie Nr 1.

W związku z przystąpieniem do wyżej wymienionego przetargu prosimy o sprecyzowanie czy studnia kanalizacyjna (zbiorcza ) o średnicy 2500mm i pojemności 10,0 m<sup>3</sup> ma być betonowa czy żelbetowa oraz na jakiej głębokości ma być posadowiona?.

Odpowiedz.

Ad.1

Zamawiający dopuszcza studnie kanalizacyjną (zbiorcza) o średnicy 2500mm i pojemności 10,0m<sup>3</sup> zarówno betonową jak i żelbetową. Posadowienie studni na głębokości nie mniej niż 0,5m poniżej kanału doprowadzającego.

Z poważaniem:

**Z up. WÓJTA**  
*Ewa Mazek*  
**Zastępca Wójta**

Otrzymują:

1. Wykonawcy wszyscy,

2.a/a.