

Kołbiel dn. 01.04..2016 r.

II ZP.271. 3.2016

**Uczestnicy postępowania
Wszyscy**

Dotyczy: zapytania Nr 3 wykonawcy do przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji w miejscowości Rudzienko”.

Pytanie Nr 1.

Prosimy o sprecyzowanie sposobu odtworzenia pasów drogowych dróg powiatowych. W projekcie zapisano, że po ułożeniu przewodu dokonać odtworzenia całej szerokości pasa drogowego, natomiast przedmiary tego nie odzwierciedlają. Czy w przedmiarach przy wyliczeniu m² warstwy ścieralnej nie powinno być większych ilości, tj mb przemnożonych przez 6 mb (szerokość jezdni)? Jeśli tak to brakuje pozycji frezowania nawierzchni. Proszę o uzupełnienie.

Pytanie Nr 2.

Proszę o podanie warunków odtworzenia dróg gminnych.

Pytanie Nr 3.

Proszę o określenie na jakiej długości przebiega kanalizacja w jezdni drogi powiatowej i na jakiej długości przebiega w poboczach drogi powiatowej?. Potrzebne jest to do określenia wielkości opłaty za zajęcie pasa drogowego. Załączone fotografie nie pozwalają na określenie właściwej długości.

Pytanie Nr 4.

Proszę o informację jakiego producenta zamontowane są przepompownie na terenie gminy oraz na jaki system sterowania pracują oraz czy Zamawiający posiada monitoring?.

Odpowiedz.

Ad.1

Odtworzenie dotyczy jedynie pobocza .do stanu pierwotnego.

Ad.2.

Przewiduje się odtworzenie istniejącej nawierzchni asfaltowej na całej szerokości pasa drogowego drogi gminnej poprzez nałożenie warstwy ścieralnej o gr.5 cm.

Ad.3.

Kanalizacja przebiega w całości w poboczu drogi powiatowej. Elektroniczna wersja projektu budowlanego stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ – Projekt budowlany Tom. II

Ad.4.

Przepompownie zgodnie z Projektem Budowlanym lub równoważne.

Z poważaniem:

Z up. WÓJTA
Ewa Mazek
Zastępca Wójta

Otrzymują:

- 1.Wykonawcy wszyscy,
- 2.a/a.