

Kołbiel dn. 01.04..2016 r.

**Uczestnicy postępowania
Wszyscy**

Dotyczy: zapytania Nr 5 wykonawcy do przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji w miejscowości Rudzienko”.

Pytanie Nr 1.

W dokumentacji projektowej , w opisach pompowni podano konkretne typy urządzeń jednego z producentów, ale brakuje danych punktu pracy, pomp ściekowych (Q – wydajność i H-wysokość podnoszenia), co uniemożliwia właściwy dobór urządzeń zamiennych, prosimy o uzupełnienie tych danych..

Odpowiedz.

Ad.1

Parametry - przepompowni ścieków LFP Sp. z o.o. lub równoważnych:

P6: Q = 2,1 l/s, H = 4,5 m ,

P7: Q = 2,1 l/s, H = 10,3 m,

P8: Q = 2,1 l/s, H = 5,2 m.

Z poważaniem:

Z up. WÓJTA
Ewa Mazek
Zastępca Wójta

Otrzymują:

1.Wykonawcy wszyscy,

2.a/a.