Gm. KOŁBIEL WOJ. mazowieckie

„M"

ŁĄCZY RYS. NR 8

ŁĄCZY RYS. NR 1

„L"

UWAGA

1. Na skrzyżowaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym gazociągiem zastosować rury osłonowe z PVC:
   - dla PE90 - PVC125 L=4,0m
   - dla PE110 - PVC160 L=4,0m
   - dla PE160 - PVC200 L=4,0m
   - dla PE225 - PVC315 L=4,0m
   - dla PVC160 - PVC200 L=4,0m
   - dla PVC200 - PVC250 L=4,0m

2. Na kable energetyczne i telekomunikacyjne krzyżujące się z projektowanym kolektorem sanitarnym należy nałożyć rury ochronne dwudzielne typu AROT o długości 3,0 m

DRUK. PRZEDS. GEODEZ. - KARTOGRAF.
34-650 WARSZAWA, ul. Mszczonowska 2A/1
tel. 812-42-42 NIP 952-000-85-43

gm. Kołbiel

w. Kołbiel

Mapa do celów projektowych

Granice przedstawione na mapie odpowiadają danym z operatu ewidencji gruntów

Na wyrobisku istnienia w terenie urządzeń podziemnych, dla których było brak informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Przedstawiona sytuacja jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie na dzień 4.08.2006 r.

mgr inż. Sławomir Sikora
uprawnienia nr 13474

STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU
ZA ZGODNOŚĆ Z OKAZANYM DOKUMENTEM
KIEROWNIK
mgr inż. Mirosław Mazek

STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU
ZA ZGODNOŚĆ Z OKAZANYM DOKUMENTEM
Z UPR. STAROSTY
KIEROWNIK

PROKOBUD
Projektowanie, Konsultacje, Budowa
ul. Jana III 16
05-800 PŁASTÓW-OTWOCKI
Tel./Fax: (0-22) 710 52 61

Inwestycja:	Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa w m. Garlka, gm. Kołbiel
Obiekt:	Sieć przewodów
Rysunek:	Plan zagospodarowania terenu

Projektował:	Specjalność	Nr uprawnień	Data	Podpis	Skala:
mgr inż. Lidia Trawińska	Sanit.-inż.	LUB/0167/POOS/05	06.2006 r.		Projekt budowlany
mgr inż. Marcin Podlaszewski	Inst.-inż.				1:1000
mgr inż. Joanna Słomik	Inst.-inż.				
mgr inż. Andrzej Stańczuk	Inst.-inż.				
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Wnuk	Sanit.	SOLB/55			Nr rys. 7

MAPA ZASADNICZA

Założona w r. 1983 przez Pracownię Geodezyjno-Wywłaszczeniową DOOP w Warszawie.

Kierownik Pracowni inżynier Wiesław Korzeń

273-244-164

1:1000

273-244-162

273-244-163

273-244-212

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com