

liZP.271.14.2016

**Uczestnicy postępowania
Wszyscy**

Dotyczy "Przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m. Kołbiel: budowa bieżni i boiska do piłki nożnej, trybun, rzutni, rozbieżni do skoków w dal i wzniesienia oraz drenażu i oświetlenia, budowa boiska".

Zamawiający w obszarze nawierzchni syntetycznej (pkt 6.1.) żąda od wykonawcy potwierdzenia, że oferowana nawierzchnia odpowiada jego wymaganiom. Min. Następujące dokumenty:

6.1a. Certyfikat First Class 1AAF,

6.1.d Aktualne badania na zgodność z normą |PN-EN 14877:2013

Jako Polski podmiot systemów nawierzchni sportowych z dwudziestoletnim doświadczeniem i imponującym wachlarzem realizacji w Polsce i zagranicą oświadczamy że znamy tylko jednego producenta nawierzchni który posiada Certyfikat First Class IAAF dla nawierzchni typu 'natrysk'. Co więcej certyfikat ten uzyskano na obiektach znajdujących się poza granicami Polski. Zamawiający wprowadzając takie żądanie nie dopuszcza do postępowania produktów równoważnych co w rezultacie nie pozostawia wyboru przyszłemu wykonawcy. Zamawiający nie ma obowiązku uwzględniać wszystkich dostępnych systemów nawierzchni , ale powinien wziąć pod uwagę produkty które posiadają Certyfikat IAAF i są instalowane na stadionach w Polsce i za granicą.

Nie można żądać aktualnych badań opierając się na nieaktualnej normie. Informujemy, że aktualną i jedyną, obowiązującą normą jest PN-EN 14877:2014-02.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę żądań z uwzględnieniem naszych sugestii. Udzielenie zamówienia publicznego w obecnej postaci utrudni uczciwą konkurencję. W przypadku nieuwzględnienia powyższych zmian poinformujemy KIO o zaistniałych nieprawidłowościach.

Odpowiedz.

Uznając wniosek za zasadny Zamawiający zmienia wymagania dotyczące nawierzchni poliuretanowej określone w: SIWZ, ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, umowie, STWIORB Projekcie budowlanym, w sposób określony w Zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie nawierzchni poliuretanowej.

:

Z poważaniem

Z up. WÓJTA
Ewa Muzek
Zastępca Wójta

Załącznik:

1 Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W zakresie nawierzchni poliuretanowej.

rzymują;

1 Wykonawcy

2.a/a.