

Starosta Otwocki
Wydział Geodezji i Kartografii
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel. (22)778-13-41

Otwock, dnia 2016-04-06

STAROSTWO POWIATOWE
w OTWOCKU
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Komunardów 10, 05-400 Otwock
tel./fax: 22 788-15-34

PROTOKÓŁ NR GK.IV.6630.112.2016

z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b ust. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520, j.t. z późn. zm.)

Przedmiot narady: **Napowietrzna linia oświetlenia ulicznego.**

Położenie obiektu: **Dobrzyniec, dz. nr 16, 13/1, 12, 11, 594/2, 594/1, 593, 595, 592/1, 592/2, 9/2, 9/6, 9/7, 56 gm. Kołbiel**

Inwestor: **Gmina Kołbiel, ul. Szkolna 1, 05-340 Kołbiel**




Wnioskodawca: **Projektowanie Instalacji Elektrycznych inż. Feliks Leszek Culek, 05-310 Kałuszyn, Milew 9A**

na wniosek z dnia 2016-03-30

Spółób przeprowadzenia narady: **zebranie zainteresowanych podmiotów**

Miejsce narady: **Otwock, ul. Górna 13**

Przewodniczący narady: **Krzysztof Waśowski - Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii**

Lp.	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów imię i nazwisko uczestnika narady	Stanowiska uczestników narady – uwagi i zalecenia	Podpis
1.	PGE Dystrybucja S.A., R.E. Mińsk Maz.- Paweł Idziak	<i>Przed rozpoczęciem prac należy wykonać badania i wykonać skrytki sieciowe w RE-Mińsk.</i>	
2.	Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku – Robert Kiliszczyk	<i>wyplacić zgodę ZWP</i>	
3.	Starostwo Powiatowe, Wydz. Ochrony Środowiska – Sylwia Bieńkowska	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>1. Podczas prowadzenia robót w miejscach kolidujących z drzewami/krzewami należy zachować szczególną ostrożność, a w przypadku uzasadnionej ich wycinki uzyskać zgodę właściwego organu.</p> <p>2. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w obrębie bryły korzeniowej drzew/krzewów prace należy wykonywać ręcznie, bez uszkodzenia korzeni.</p> <p>3. W liniach energetycznych napowietrznych przechodzących przez korony drzew należy zastosować kable izolowane.</p> <p>4. W związku z planowaną inwestycją na terenie lasnym należy uzyskać decyzję pozwalającą na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.</p> <p>Podpis: <i>Bienkowska</i></p> </div>	

Za zgodność z oryginałem

Strona 1 z 2