

Łączy arkusz 1

1/9 Proj.
P-10 (ŻN-10)

50m

1/10 Proj.
P-10 (ŻN-10)

50m

1/11 Proj.
P-10 (ŻN-10)

141705_2.0007

50m

1/12 Proj.
P-10 (ŻN-10)

50m

1/9 Proj.
P-10 (ŻN-10)

50m

1/14 Proj.
B-10 2x(ŻN-10)

50m

1/15 Proj.
K-10/8,5 (E)

Proj. AsXSn 4x25

- OZNACZENIA
- Istniejąca linia napowietrzna n.N (wg. opisu)
 - Istniejąca oprawa oświetlenia ulicznego
 - Istniejący słup wirowy
 - Istniejący słup ŻN
 - Projektowana linia oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25
 - Projektowana oprawa oświetlenia ulicznego LED 30W na wysięgniku rurowym. Zabezpieczenie słupowa 1A
 - Projektowany ochronnik DOP 0.66/ 5kA
 - Projektowany słup wirowy
 - Projektowany słup ŻN

MAPA DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH
 Nr ew. zgłoszenia GK.III.6640.1.3060.2015
 Miejscowość : Dobrzyńiec, dz.16, 44
 Jednostka ewidencyjna : 141705_2 : Kozbiel
 Obręb : 141705_2.0007 : Dobrzyńiec
 Skala 1:500
 Ark. mapy zasadniczej : numeryczna
 Układ współrzędnych płaskich 2000 strefa 7
 Układ wysokości Kronsztadt 86
 Stan na dzień 24.09.2015r.

Nie wyklucza się istnienia na terenie również urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej.

Treść mapy w obszarze oznaczonym kolorem pomarańczowym w zakresie granic działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych, konturów klas glebowych jest zgodna z treścią mapy ewidencyjnej.

Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń, o których mowa w § 80.4 rozporządzenia MRR z dnia 09.11.2011r.

Mapa niniejsza nie może służyć do projektowania budynków w odległości nie większej niż 4,0 m od granicy.

GEOPIXEL s.c.
 USŁUGI GEODEZYJNE
 inż. Łukasz Bokus
 08-400 Garwolin, ul. Kosińskiego 53 lok. 8
 tel/fax 23 682 14 14, 501 522 526
 NIP: 826-195-35-42; e-mail: geopixel@o2.pl

GEODETA WYKONAWCZY
 inż. Łukasz Bokus
 nr upr. 21887

Przebieg linii kablowych i przewodów w terenie w skali 1:500 (wg. opisu)	
Organ planowania i nadzoru inwestycyjnego	Starostwo Powiatowe w OTwocku
Identyfikacja i pomiary terenowe	1417.2015. 2834
Termin wykonania projektu	2015-10-01
Imię i nazwisko kierownika projektu	mgr inż. Łukasz Bokus
Podpis kierownika projektu	

UWAGA

1. Przewody oświetleniowe montować pod przewodami energetycznymi
2. Lampy na słupach montować z czuba słupa na wysięgnikach rurowych.

Linie graniczne wyróżnione liniami niebieskimi
 nie spełniają wymagań rozporządzenia
 In: obowiązujących standardów technicznych.

STAROSTWO POWIATOWE
 w OTWOCKU
 Wydział Architektury i Budownictwa
 ul. Komunardów 10, 03-400 Otwock
 tel./fax: 22 788-15-34

ARKUSZ 2

Adres inwestycji:	Oświetlenie uliczne
Adres:	DOBZYŃCIEC dz. Nr 16, 44
Inwestor:	Gmina Kozbiel
Adres:	ul. Szkolna 1, 05-340 Kozbiel
Projektant:	PROJEKTOWANIE INŻYNIERSTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO inż. P. Culek, 05-310 Kaliszyn ul. Młodych 10
Sprawdzający:	inż. Feliks Leszek Culek UAM-42241056866
Faza:	BUDOWLANY - WYKONAWCZY
Branoza:	ELEKTROENERGETYCZNA
Treść rysunku:	OSWIETLENIE ULICZNE DOBZYŃCIEC dz. Nr 16, 44 (2)
data:	listopad 2015r.
skala:	1:500
nr 2	